



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	PODHLÉD	S,V (m)	POZNÁMKA
4.00	CHODBA					
4.01	CHODBA	9,70	DŘEVĚNÉ PARKETY	omítka	2,930	
4.02	KUCHYŇ	11,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	2,800	keram. obklad
4.03	CHODBA	3,15	BETONOVÁ STÍRKA	SDK	2,600	
4.04	neobsazeno					
4.05	WC	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	2,600	keramický obklad
4.06	KOUPELNA	5,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	2,600	keramický obklad
4.07	OBÝVACÍ POKOJ	21,00	DŘEVĚNÉ PARKETY	omítka	2,960	dřevěná lišta
4.08	LOŽNICE	22,65	DŘEVĚNÉ PARKETY	omítka	2,960	dřevěná lišta

LEGENDA

♂	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
♀	SPÍNAČ SÉRIOVÝ - řazení č. 5
♂	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 6
✕	STROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA vč. objímky a žárovky
✕	NÁSTĚNNÝ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTLIDLA vč. objímky a žárovky
⌋	SVÍTLIDLO S VYPÍNÁČEM - POD HORNÍMA SKŘÍŇKAMA KUCHLINKY - LED 10W, OTUČNÉ
—	SPOLEČNÁ TRASA VODIČŮ - pod omítkou
⌋	JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUJKA 230V/50Hz, 16A, IP20
⌋	DVOJITÁ ZÁSUJKA 230V/50Hz, 16A, IP20
⌋	AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE
⌋	VENTILÁTOR - vestavný s doběhem
⌋	TERMOSTAT pokojový
⌋	ZÁSUJKA STAN/SAT PRO KH 2ID
⌋	DOMÁCÍ TELEFON
⌋	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ - spísační ventilátoru

Elektroinstalace dle ČSN 33 2130
Pospojování dle ČSN 33 2000-7-701

Rozvodná soustava : 3NPE Ac 50Hz 400/230V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální

4.NP

±0,000 = stávající podlaha 1.NP domu

č.autorizace: AE 606/2023

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVALA
	Eliška Hezínová	Eliška Hezínová
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		
AKCE: ZAHRADNÍKOVA 299/10 - oprava bytové jednotky č.6 ZAHRADNÍKOVA 299/10, BRNO-VEVEŘÍ, par.č.1071, k.ú.Veverí		
OBSAH:	DATUM	02/2023
	STUPĚN	DSP
	FORMAT	4A4
	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU E1
D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE SIL,SLA		

Eliška Hezínová

Spálov 72, 742 37 Spálov

IČO: 60333634 tel.: 732 580 137

e - mail - liska.hezinova@seznam.cz