



- LEGENDA ČAR A ZNAČEK**
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
 - VRATNÉ POTRUBÍ
 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PROTHERM TIGER CONDENS FlameFit 20/26 KKZ21-CS/1 S VRSTVENÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY O OBJEMU 21l
 - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
 - TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO + EL.TOPNÉ TĚLESO
 - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
 - PROSTOROVÝ TERMOSTAT

POZNÁMKA:

- BYT č.14 JE ROZDĚLEN NA 2 SAMOSTATNÉ BYTY A SAMOSTATNÉ OKRUHY VYTÁPĚNÍ.
- V PŘÍPADĚ NOVÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ KROČEJOVÉ IZOLACE JE MOŽNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ VÉST V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH STAVBY - DLE POPISU V PD.
- PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY BUDOU ROZVODY VEDENY VE STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH A V MÍSTNOSTI 4.03B NAD OKNY A DVEŘMI - DLE POPISU V PD.
- ROZVODY JSOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.
- TEPLOTNÍ SPÁD SOUSTAVY VYTÁPĚNÍ JE 55/47 °C.
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA TYPU KORADO RADIK VK A VKL A JSOU PŘIPOJENA ROHOVÝMI PŘIPOJOVACÍMI ARMATURAMI HEIMEIER VEKOLUX.
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO KORALUX RONDO MAX-M JE PŘIPOJENO ROHOVOU PŘIPOJOVACÍ ARMATUROU HEIMEIER MULTILUX A JE VYBAVENO ELEKTRICKÝM TOPNÝM TĚLESEM EL.07 S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM TEPLOTY.
- ZAREGULOVÁNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES JE PROVEDENO NA VENTILOVÝCH VLOŽKÁCH.
- ZAREGULOVÁNÍ TRUBKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA JE PROVEDENO NA TERMOSTATICKÉM VENTILU PŘIPOJOVACÍ ARMATURY.
- OTOPNÉ SOUSTAVY JSOU KE ZDROJŮM TEPLA PŘIPOJENY POMOCÍ UZÁVÍRACÍ ARMATURY DN20 NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ A KULOVÉHO UZÁVĚRU S FILTREM DN20 A MAGNETICKÝM FILTREM NA ZPĚTNÉM POTRUBÍ.
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL BUDE UMÍSTĚN V ROHU MÍSTNOSTI V 4.03b OBÝVACÍ POKOJ.
- PROSTOROVÉ TERMOSTATY BUDOU UMÍSTĚNY V MÍSTNOSTECH 4.05A A 4.03B OBÝVACÍ POKOJ - ZŘÍDIT PŘÍVOD ELEKTRO.
- PRO ODVOD SPALIN PLYNOVÝCH KOTLŮ BUDE POUŽITO VERTIKÁLNÍ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ 125/80 VYVEDENÉ NAD STŘECHU OBJEKTU.

Vypracoval Ing. Jan Topič, Ph.D.	Zodp. projektant Ing. Jan Topič, Ph.D.	Tech. kontrola Ing. Jan Topič, Ph.D.		
Kreslil Ing. Jan Topič, Ph.D.				
Investor Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			formát	A1
Akce Stavební úpravy bytové jednotky v bytovém domě Milady Horákové 1920/1a, 602 00 Brno, k.ú. Černá Pole, p.č.3625, byt č.14			datum	04/2023
			účel	DSP
			č. zakázky	
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu PŮDORYS			Měřítko 1:50	Č. výkresu 1