



POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA VŽDY PAŽENA

POKUD SE VÝKOP NEPAŽÍ, ŠÍŘKA RÝHY SE ZMENŠÍ O 150 MM,
MÍRA ZHUTNĚNÍ BUDE ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM ČSN 73 3055

HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY PŘI ULOŽENÍ POTRUBÍ V KOMUNIKACI MUSÍ
SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ÚNOSNOST PLÁŇÉ POD KOMUNIKACÍ.

TABULKA DOPORUČENÝCH ROZMĚRŮ VÝKOP.RÝHY

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD menší než 0,40 m	OD mezi 0,40 a 1,00 m	OD větší než 1,00 m
$\beta > 75^\circ$ nebo pažený výkop	OD + 0,7	OD + 0,8	OD + 0,9
$60^\circ < \beta < 75^\circ$	OD + 0,6	OD + 0,6	OD + 0,7
$\beta < 60^\circ$	OD + 0,5	OD + 0,5	OD + 0,6

DLE ČSN 73 30 55

AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE SPOLEČNOST TECHNICAL PROJECT, S.R.O. A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE JEJÍM AUTORSKÝM DÍLEM. ÚPRAVY, KOPIE A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JSOU MOŽNÉ POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM AUTORA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. ZMĚNY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZMĚNY NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ PŘI VÝSTAVBĚ, JSOU MOŽNÉ POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM AUTORA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ AUTOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA FUNKČNOST STAVBY, SPRÁVNOST TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A VZNIKLÉ ŠKODY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp_v ±0,000 = PODLAHA V 1.NP

AKCE:		STUPEŇ PD:	
OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE A PŘÍPOJEK		DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
BOTANICKÁ č.p.: 37, 39, 41, 43, 45, 45a		OBJEKT:	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		IO 01.a, IO 01.b, IO 01.c	
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO		ČÁST DOKUMENTACE:	
MÍSTO STAVBY:		IO 01 - SOUBOR KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	
Brno, katastrální území: Veverří pozemek s parcelním číslem: 1669/1, 1669/3, 1672		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		TP_21_065	
<div>TECHNICAL PROJECT</div> <div>Technical Project, s.r.o. Špitálka 605/5 602 00 Brno CZECH REPUBLIC www.technical-project.com ičo: 07737173</div>		DATUM:	
		7/2023	
		FORMÁT:	
		2 x A4	
		KOPIE:	
		MĚŘÍTKO:	1:20
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VÝKRES:	
Bc. Miroslav Dobrovolný		VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	
VYPRACOVAL:		REVIZE:	ČÍSLO VÝKRESU:
Ing. Matouš Vajda		---	D.3