

pm5rgae

Technical Project s.r.o.
Petr Veselý
Špitálka 605/5
602 00 Brno

NAŠE ZNAČKA
S / 119 / **593** / 22

VYŘIZUJE/TELEFON
Ing. Koutná / 605 226 760, koutna@vzmb.cz

V BRNĚ DNE
27. 4. 2022

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu
„Oprava ležaté kanalizace a přípojek, Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a“**

Jako správce uličního stromořadí ve městě Brně Vám sdělujeme, že na ulici Botanické se v prostoru mezi chodníkem a vozovkou nachází stromořadí, jehož stromy nesmí být stavbou ohroženy. **S předloženou dokumentací pro územní rozhodnutí souhlasíme při dodržení následujících podmínek ochrany stromů:**

- **Stromy je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.**

Ochrana kořenů

- **Minimální vzdálenost otevřeného výkopu od paty kmene stromu je 200 cm.**
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány a chráněny proti vysychání a účinkům mrazu.
- **V kořenovém prostoru stromů nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál** (platí i pro umístění zařízení staveniště)

Ochrana kmene a koruny

- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat např. v podobě bednění kmene. Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.
- Případný konflikt stavebních mechanismů s korunami stromů lze řešit lokální redukcí stromů v nutném rozsahu, řez musí být odsouhlasen správcem stromořadí a musí být proveden odborným způsobem. Náklady na ošetření stromů jdou na vrub zhotovitele.

Stanovení odborného dozoru

- Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a upřesnění pracovních postupů v kořenovém prostoru stromů (správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760).

- V případě poškození stromů v souvislosti se stavební činností bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním.
- O vyjádření požádejte také zástupce vlastníka pozemků, na nichž se stromořadí nachází – ÚZSVM (vlastník Česká republika) a také správce ostatní zeleně dotčené stavbou (v případě ploch mezi chodníkem a domy OŽP ÚMČ Brno-střed).

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO



Ing. Jozef Kasala
ředitel