



Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2015/0142942/JACE
Spisová značka: 3520/MCBS/2015/0139097/7
Vyřizuje: Eva Jachymiáková, tel. 542 526 261
ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 11.12.2015

VZ malého rozsahu – Masarykova 3/5 – výměna oken v celém domě

Vážení,

v rámci zadávacího řízení VZ malého rozsahu akce „Masarykova 3/5 – výměna oken v celém domě“ byly vzneseny následující dotazy:

Dotaz : Prosíme o jednoznačné stanovení Rw (akustické parametry pro uliční část a pro dvorní trakt)

Odpověď: Viz. technická zpráva: Akustické parametry: Celé okno bude splňovat třídu TZI 3 dle ČSN 73 0532, s ohledem na daný venkovní provoz a jeho vzdálenosti od okna, potřebné parametry budou odvozeny z hlukové mapy města Brna.

Dotaz: Větrání – přísun vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči. Mají se instalovat ventilační štěrby a popř. do kterých pozic a v jakém množství?

Odpověď: Pro potřeby nacenění je třeba uvažovat se dvěma spotřebiči pro jeden byt (bytů je v domě 16). V místnostech se spotřebiči bude individuálně zajištěn trvalý přívod vzduchu bez zásahu uživatele.

Dotaz: Není nám jasná barva lazury – bude RAL 9010 nebo RAL 9001?

Odpověď: viz. podmínky závazného stanoviska OPP MMB

S pozdravem

Petr Liškutin
vedoucí odboru investičního a
správy bytových domů