

LEGENDA

-
- ROZVADĚČ
-
- VYPÍNAČ
-
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
-
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
-
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
-
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE
-
- SVĚTELNÝ VÝVOD – KABEL 0,5 M

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
5.01	ZÁDVEŘÍ	6,40 m	PVC
5.02	WC	1,56 m	Keramická dlažba
5.03	KOUPELNA	4,87 m	Keramická dlažba
5.04	POKOJ	20,40 m	PVC
5.05	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,64 m	PVC
5.06	BALKÓN	1,66 m	Betonová mazanina

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 ed.2
(v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)

V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta

vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm², pod omítkou a nad podhledem, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m

ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně

PRO SVÍTIDLA BUDOU PŘEVEDENY POUZE VÝVODY ZE STĚNY, STROPU – KABEL V DÉLCE 0,5 M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm	
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří			
KRESLIL	Zelinka Jiří			
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT	3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Stará 651/2, byt č. 19 ELEKTROINSTALACE			DATUM	01/2023
			ÚČEL	DSP
			ZAK.Č.	2023/21
Půdorys - světelné rozvody			MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
			1:50	EL-01