

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	A
B																	B
C																	C
D	Stavební úpravy bytu Stará 651/2, byt č. 10																D
E																	E
F	ROZVADĚČ RB																F
G																	G
H	Rozvaděč min. 56 modulů, plastový pod omítku Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B Přívodní vedení do elektroměru CYKY–J 5x6 mm2 a CYKY–J 3x1,5 mm2 pro signál HDO bude vedeno pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE – elktroměrový																H
I																	I
J																	J
K																	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Stará 651/2, byt č. 10						Investor:			Zak.číslo: 2023/35		A.K.: --		Listů: 3	
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2023									ROZVADĚČ–RB			Měřítko: –		EL–03		1	



