



LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ
- ZÁSUVKA STA--TV – televizní
- SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska
- PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 230V/16A – lednička
- ZÁSUVKA 230V/16A – trouba
- ZÁSUVKA 230V/16A – myčka
- SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel
- ZÁSUVKA 230V/16A – pračka
- ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání
- ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík
- DOMOVNÍ ZVONEK
- OTICKO–KOUŘ. HLÁSIČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DONÁCÍ TELEFON
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ODSÁVÁNÍ – VENTILÁTOR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA |
|------|--------------------|----------|-------------------|
| 5.01 | ZÁDVEŘÍ | 6,40 m² | PVC |
| 5.02 | WC | 1,56 m² | Keramická dlažba |
| 5.03 | KOUPELNA | 4,87 m² | Keramická dlažba |
| 5.04 | POKOJ | 20,40 m² | PVC |
| 5.05 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,64 m² | PVC |
| 5.06 | BALKON | 1,66 m² | Betonová mazanina |

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, nad podhledem a svisle pod omítkou, vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou až na chodbu před hlavní vchod vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3 m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m vedení pro sporákovou kombinaci – varná deska CYKY–J 5x2,5 v koupelně a WC provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4 opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně pokud není trouba součástí varné desky bude instalována samostatná zásuvka za troubou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

| | | | |
|--|--------------|--|---|
| PROJEKTANT | Zelinka Jiří | | Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm |
| VYPRACOVAL | Zelinka Jiří | | |
| KRESLIL | Zelinka Jiří | | |
| INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno | | | FORMÁT 3A4 |
| NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Stará 651/2, byt č. 19 ELEKTROINSTALACE | | | DATUM 01/2023 |
| | | | ÚČEL DSP |
| | | | ZAK.Č. 2023/21 |
| Půdorys - zásuvkové a SLP rozvody | | | MĚŘÍTKO 1:50 |
| | | | Č.VÝKR. EL-02 |