









POZNÁMKA

-  – nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon min. 150m3/hod
- v bytě se nachází vodoměr v m.č. 2.02

LEGENDA

-  ROZVADĚČ
-  VYPÍNAČ
-  VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
-  VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
-  VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
-  SPORÁKOVÁ KOMBINACE
-  SVĚTELNÝ VÝVOD – KABEL 0,5 M

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	ZÁDVEŘÍ	3,06 m	PVC+2xOSB+podsyyp keramzitem
2.02	KOUPELNA	4,46 m	Keramická dlažba+podsyyp keramzitem
2.03	KUCHYNĚ	13,66 m	PVC+2xOSB+podsyyp keramzitem
2.04	POKOJ	15,96 m	PVC+2xOSB+podsyyp keramzitem
2.05	POKOJ	15,38 m	PVC+2xOSB+podsyyp keramzitem

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou a nad podhledem, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně PRO SVÍTIDLA BUDOU PROVEDENY POUZE VÝVODY ZE STĚNY, STROPU – KABEL V DÉLCE 0,5 M

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka – ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		
KRESLIL	Zelinka Jiří		
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT 3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Leitnerova 711/26 , byt č. 8 ELEKTROINSTALACE			DATUM 08/2023
			ÚČEL DSP
			ZAK.Č. 2023/31
Půdorys – světelné rozvody			MĚŘÍTKO 1:50 Č.VÝKR. EL-01