

Stavební úpravy bytu
Leitnerova 711/26 byt č.8

ROZVADĚČ RB

Rozvaděč min. 48 modulů, plastový pod omítku
Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu
Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B
Přívodní vedení do elektroměru CYKY–J 5x6 mm²
a CYKY–J 3x1,5 mm² pro signál HDO bude vedeno
pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE –
elktroměrový

Vypracoval: Zelinka Jiří		AKCE: Stavební úpravy bytu Leitnerova 711/26 byt č.8	Investor:		Zak.číslo: 2023/31		A.K.: --		Listů: 3	
Kontroloval: Zelinka Jiří			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List: 1	
Datum : 08/2023			ROZVADĚČ-RB		Měřítko: -		EL-03			



