



LEGENDA

- [Symbol] ROZVADĚČ
- [Symbol] VYPÍNAČ
- [Symbol] VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- [Symbol] VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- [Symbol] VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- [Symbol] SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- [Symbol] SVĚTELNÝ VÝVOD – KABEL 0,5 M

– NOVÉ SDK STROPY VE STÁVAJÍCÍ VÝŠCE
[Symbol] – nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon min. 150m3/hod

POZNÁMKA

– v bytě se nachází vodoměr v m.č. 2.02
POZN.1 – překlad nad dveřním pouzdem bude tvořen ocelovým profilem 1xIPN140 d.=1,90m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	KUCHYNĚ	12,00 m²	PVC+2xOSB+podsyp keramzitem
2.02	PŘEDSIŇKA+SPRCHOVÝ KOUT	2,37 m²	Keramická dlažba+kladecí vrstva+2xOSB
2.03	POKOJ	15,96 m²	PVC+2xOSB+podsyp keramzitem
2.04	WC	15,96 m²	Keramická dlažba+kladecí vrstva+2xOSB

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 ed.2 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)
V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta
vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou a nad podhledem, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně
vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m
ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně
PRO SVÍTIDLA BUDOU PROVEDENY POUZE VÝVODY ZE STĚNY, STROPU – KABEL V DÉLCE 0,5 M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm	
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří			
KRESLIL	Zelinka Jiří			
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT	3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Leitnerova 711/26 , byt č. 5 ELEKTROINSTALACE			DATUM	08/2023
			ÚČEL	DSP
			ZAK.Č.	2023/30
Půdorys - světelné rozvody			MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL-01