



POZNÁMKA

- v bytě se nachází vodoměr v kuchyni a na wc
- výpis dveří a oken viz. samostatný výpis
- nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon min. 150m3/hod
- popis prováděných prací viz. TZ stavební části

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ
- ZÁSUVKA STA--TV – televizní
- SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska
- PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 230V/16A – lednička
- ZÁSUVKA 230V/16A – trouba
- ZÁSUVKA 230V/16A – myčka
- SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel
- ZÁSUVKA 230V/16A – pračka
- ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání
- ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík
- DOMOVNÍ ZVONEK
- OTICKO–KOUŘ. HLÁSIČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DONÁCÍ TELEFON
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ODSÁVÁNÍ – VENTILÁTOR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	ZÁDVEŘÍ	3,06 m²	PVC+2xOSB+podsyk keramzitem
2.02	KOUPELNA	4,46 m²	Keramická dlažba+podsyk keramzitem
2.03	KUCHYNĚ	13,66 m²	PVC+2xOSB+podsyk keramzitem
2.04	POKOJ	15,96 m²	PVC+2xOSB+podsyk keramzitem
2.05	POKOJ	15,38 m²	PVC+2xOSB+podsyk keramzitem

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, nad podhledem a visle pod omítkou, vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou až na chodbu před hlavní vchod vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3 m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m vedení pro sporákovou kombinaci – varná deska CYKY–J 5x2,5 v koupelně a WC provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4 opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně pokud není trouba součástí varné desky bude instalována samostatná zásuvka za troubou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S

OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm	
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří			
KRESLIL	Zelinka Jiří			
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT 3A4	
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Leitnerova 711/26 , byt č. 8 ELEKTROINSTALACE			DATUM 08/2023	
			ÚČEL DSP	
			ZAK.Č. 2023/31	
Půdorys - zásuvkové a SLP rozvody			MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL-02