



POZNÁMKA

- výpis oken a dveří viz. samostatný výpis
 - v bytě se nachází vodoměr v koupelně
 - v m.č. 2.01 dřevěný a částečně cihlový obklad
- nucené větrání - radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon min. 150m3/hod

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ
- ZÁSUVKA STA--TV - televizní
- SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ--varná deska
- PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 230V/16A - lednička
- ZÁSUVKA 230V/16A - trouba
- ZÁSUVKA 230V/16A - myčka
- SPORÁK. KOMBINACE 25A - kotel
- ZÁSUVKA 230V/16A - pračka
- ZÁSUVKA 230V/16A - odsávání
- ZÁSUVKA 230V/16A - top. žebřík
- DOMOVNÍ ZVONEK
- OTICKO-KOUŘ. HLÁSIČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DONÁCÍ TELEFON
- OP OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ODSÁVÁNÍ - VENTILÁTOR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
4.01	CHODBA	4,30 m²	PVC
4.02	WC	1,62 m²	Keramická dlažba
4.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	17,06 m²	PVC
4.04	KOUPELNA	3,66 m²	Keramická dlažba
4.05	POKOJ	14,37 m²	PVC
4.06	ŠATNA	5,37 m²	PVC
4.07	POKOJ	22,60 m²	PVC

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000-7-701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5 mm2, nad podhledem a svisle pod omítkou, vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou až na chodbu před hlavní vchod vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3 m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m vedení pro sporákovou kombinaci - varná deska CYKY-J 5x2,5 v koupelně a WC provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4 opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu - pouze informativně pokud není trouba součástí varné desky bude instalována samostatná zásuvka za troubou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří		Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	FORMÁT	3A4
NÁZEV :	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU CEJL 496/28, BYT Č. 9 ELEKTROINSTALACE	DATUM	01/2023
		ÚČEL	DSP
		ZAK.Č.	2023/03
Půdorys - zásuvkové a SLP rozvody	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL-02	