



Bezpečnostní třída: 3, Požární odolnost, (30 minut) EI 30, EW 30, Zvuková izolace 33–39 DB, bezpečnostní zárubně

přívod z elektroměru kabel pod omítkou

VODOMĚR

SB1 – zvonkové tlačítko

Domovní telefon

krabice pro přívod tkr

MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ 150x150mm POD STROPEM

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ
- ZÁSUVKA STA--TV – televizní
- SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska
- PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 230V/16A – lednička
- ZÁSUVKA 230V/16A – trouba
- ZÁSUVKA 230V/16A – myčka

- SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel
- ZÁSUVKA 230V/16A – pračka
- ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání
- ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík
- DOMOVNÍ ZVONEK
- OTICKO–KOUŘ. HLÁSIČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DONÁCÍ TELEFON
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ODSÁVÁNÍ – VENTILÁTOR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	CHODBA	3,73 m ²	Laminátové desky+prkna+keramická dlažba
2.02	KOUPELNA	3,82 m ²	Laminátové desky
2.03	POKOJ	20,33 m ²	Laminátové desky+prkna+keramická dlažba
2.04	KUCHYNĚ	3,77 m ²	Laminátové desky

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, nad podhledem a svisle pod omítkou, vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou až na chodbu před hlavní vchod vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3 m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m vedení pro sporákovou kombinaci – varná deska CYKY–J 5x2,5 v koupelně a WC provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4 opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně pokud není trouba součástí varné desky bude instalována samostatná zásuvka za troubou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY	
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		5. května 1526	
KRESLIL	Zelinka Jiří		Rožnov pod Radhoštěm	
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT	3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Leitnerova 709_24 byt č.10 ELEKTROINSTALACE			DATUM	01/2023
			ÚČEL	DSP
			ZAK.Č.	2023/07
Půdorys - zásuvkové a SLP rozvody			MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL-02