



ELEKTRICKÝ  
KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

Bezpečnostní třída: 3, Požární  
odolnost, (30 minut) EI 30, EW 30,  
Zvuková izolace 33–39 DB,  
bezpečnostní zórně

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- SVĚTELNÝ VÝVOD – KABEL 0,5 M

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
5.01	CHODBA	6,04 m²	PVC
5.02	KOUPELNA	4,82 m²	Keramická dlažba
5.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,75 m²	Keramická dlažba
5.04	KUCHYNĚ + JÍDELNA	14,75 m²	PVC
5.05	OBÝVACÍ POKOJ	25,40 m²	PVC
5.06	POKOJ	24,91 m²	PVC

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 ed.2  
(v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m  
od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)  
V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN,  
a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta  
vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm², pod omítkou a nad podhledem,  
svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně  
vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m  
ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně  
PRO SVÍTIDLA BUDOU PROVEDENY POUZE VÝVODY ZE STĚNY, STROPU – KABEL V DÉLCE 0,5 M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S  
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm	
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří			
KRESLIL	Zelinka Jiří			
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT	3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Václavská 896/20, byt č. 14 ELEKTROINSTALACE			DATUM	01/2023
			ÚČEL	DSP
			ZAK.Č.	2023/10
Půdorys - světelné rozvody			MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
			1:50	EL-01