



ELEKTRICKÝ
KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK

Bezpečnostní třída: 3, Požární
odolnost, (30 minut) EI 30, EW 30,
Zvuková izolace 33–39 DB,
bezpečnostní zárubně

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ
- ZÁSUVKA STA--TV – televizní
- SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska
- PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 230V/16A – lednička
- ZÁSUVKA 230V/16A – trouba
- ZÁSUVKA 230V/16A – myčka
- SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel
- ZÁSUVKA 230V/16A – pračka
- ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání
- ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík
- DOMOVNÍ ZVONEK
- OTICKO–KOUŘ. HLÁSIČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DONÁCÍ TELEFON
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ODSÁVÁNÍ – VENTILÁTOR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
	CHODBA	6,04 m²	PVC
	KOUPELNA	4,82 m²	Keramická dlažba
	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,75 m²	Keramická dlažba
	KUCHYNĚ + JÍDELNA	14,75 m²	PVC
	OBÝVACÍ POKOJ	25,40 m²	PVC
	POKOJ	24,91 m²	PVC

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701
(v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m
od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)
vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, nad podhledem a svisle pod omítkou,
vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou až na chodbu před hlavní vchod
vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3 m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m
vedení pro sporákovou kombinaci – varná deska CYKY–J 5x2,5
v koupelně a WC provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4
opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně
pokud není trouba součástí varné desky bude instalována samostatná zásuvka za troubou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm	
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří			
KRESLIL	Zelinka Jiří			
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT	3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Václavská 896/20, byt č. 14 ELEKTROINSTALACE			DATUM	01/2023
			ÚČEL	DSP
			ZAK.Č.	2023/10
Půdorys - zásuvkové a SLP rozvody			MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
			1:50	EL-02