



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	CHODBA	3,73 m²	Laminátové desky+prkna+keramická dlažba
2.02	KOUPELNA	3,82 m²	Laminátové desky
2.03	POKOJ	20,33 m²	Laminátové desky+prkna+keramická dlažba
2.04	KUCHYNĚ	3,77 m²	Laminátové desky

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 ed.2 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou a nad podhledem, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně PRO SVÍTIDLA BUDOU PROVEDENY POUZE VÝVODY ZE STĚNY, STROPU – KABEL V DÉLCE 0,5 M

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- SVĚTELNÝ VÝVOD – KABEL 0,5 M

POZNÁMKA

– nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon min. 150m3/hod

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY	
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		5. května 1526	
KRESLIL	Zelinka Jiří		Rožnov pod Radhoštěm	
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT	3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Leitnerova 709_24 byt č.10 ELEKTROINSTALACE			DATUM	01/2023
			ÚČEL	DSP
			ZAK.Č.	2023/07
Půdorys - světelné rozvody			MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL-01