

POZNÁMKA

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV je plynový, závěsný, kondenzační turbokotel WOLF CGB 20 - K. Odkouření kotle je provedeno odděleným potrubím, které je vedeno stávajícím komínovým průduchem.
Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa.
Rozvodné potrubí je z trubek měděných přesných. Potrubí je vedeno pod stropem místností, ozn. "A", nebo nad podlahou na zdi, bez označení.
Veškeré změny a úpravy projektu doporučuji předem projednat s projektantem vytápění.
Tento projekt byl vypracován jako projekt pro realizaci stavby.



Te = - 15°C

B = 8 Pa^{0,67}

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno
Tel.: +420 775 377 554 ,+420 775 400 124
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, htttp:// www.pamarch.cz

Zpracovatel dílu:
Ing. Palčík
Tel.: +420 773 696 168
petrpalcik@post.cz

Profese : VYTÁPĚNÍ

Objednatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Spolupráce:
ING. PALČÍK	ING. PALČÍK	ING. PALČÍK

Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU

Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00

Stavební objekt: SO02

Obsah: PŮDORYS 1. P.P.

Zakázkové číslo: 1158
Datum: 11.2017
Formát: 2 x A4
Stupeň: R.P.
Měřítko: 1 : 100
Číslo výkresu: D.2.4.5-2