

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Veřejná zakázka
Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	18 054 163 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.bрно-stred.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	15. 9. 2023



Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.bрно-stred.cz/>.

<u>Zadavatel:</u> Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno	<u>Zastoupení podle § 43 Zákona:</u> QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 44992785	IČO: 26262525

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Žádost

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujících dotazů:

1. Ze zadání není jasné, kolik forem se má v rámci obnovy zábradlí vyrábět. Má se sejmout forma (č.1) z demontovaného pole, zhotovit odlitek, který bude tvarově doplněn a poté z něho zhotovit další formu (č.2) pro finální prvky, co budou osazeny na balkon?

2. Ve VV objektu 02 a 03 nejsou položky lešení?

3. Ve VV objektu 02 je položka č.14 - Frézování drážek..., ale není zde oddíl 741 - Elektroinstalace?

4. Ve VV objektu 01 nebudou prováděny žádné dodatečné clony - injektáž, podřezání zdiva,...?

Odpověď zadavatele:

Ad 1)

Požadavkem je vytvoření kvalitního odlitku této výplně (postačuje 1 ks pro všechny tři výplně). V PD je navržen postup, nicméně konkrétní technologii si může stanovit zhotovitel. Předpoklad, se kterým bylo uvažováno:

- Model/kopyto bude vyrobeno z repase ze stávajícího zábradlí
- Následně bude vytvořena dřevěná forma se silikonovou vložkou
- Do té vytvořeny odlitky z vysoko hodnotového armovaného betonu + hydrofobizace

Ad 2)

V rozpočtu opravdu v objektech 02 a 03 položky pro lešení chyběly. Zadavatel přikládá aktualizovanou přílohu č. 2 zadávací dokumentace – rozpočtářem **opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.**

Ad 3)

Rovněž bylo do přílohy č. 2 doplněno.

Ad 4)

S injektáží ani podřezáním zdiva projekt neuvažuje.

3 VYJÁDŘENÍ KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 6. 11. 2023 do 11:00.**

V neposlední řadě Zadavatel připomíná, že bližší informace a termín ke zkoušce otryskáním sdělí na svém profilu v nejbližších dnech.

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno	
--	--

Přílohy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - OPRAVA