

POZNÁMKA:

V rámci řešené stavební úpravy objektu zůstanou všechny stávající vnitřní prostory - případné požární úseky - zachovány, nebudou měněny – rozdělení objektu do požárních úseků i stanovené stupně požární bezpečnosti beze změn převzaty z PBR k PD Rekonstrukce a dostavba divadla Polárka z května 2003

LEGENDA PO:



- ŘEŠENÝ PROSTOR FOYER DIVADLA
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
- ŘEŠENÁ DVEŘNÍ KŘIDLA OPATŘENA PANIKOVÝM KOVÁNÍM
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- HADICOVÝ SYSTÉM – HYDRANT D25
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	účel místnosti	m ²		účel místnosti	m ²
001	schodiště	5,6	013	WC chlapci	7,6
002	vodoměr	4,4	014	předsíň WC	7,4
003	příruční sklad	7,7	015	WC dívky	7,6
004	sklad rekvizit	53,6	016	WC dívky	1,6
005	šatna	7,4	017	strojovna VZT	12,4
006	WC	1,1	018	rozšíření strojovny	4,9
007	předsíň WC	1,5	019	strojovna VZT a topení	33,6
008	chodba obytného domu		020	dílna	29,0
009	zázemí jeviště	30,7	021	chodba	7,0
010	jeviště	74,4	022	rozšíření šatny herců	26,1
011	hlediště - zahrnuto v 1.np		023	šatna herců	18,0
012	předsíň WC	7,2	024	sociální zařízení	3,0

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 234,35 m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: KÁVÉESKA, P.O., OBJEKT DIVADLO POLÁRKA		STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE (ZD) A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
REKONSTRUKCE FOYER A VYTÁPĚNÍ		OBJEKT: SO01 DIVADLO POLÁRKA	
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		PROFESE: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MČ Brno-střed Dominikánská 264/2, Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20189341-4
MÍSTO STAVBY:	Tučkova 34, Brno parcela č. 1649, k.ú. Veverří [610372]	DATUM:	09/2023
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<div><div></div><div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div></div>	FORMÁT:	3 x A4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz	KOPIE:	<div></div>
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	-	MĚŘÍTKO:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		1:100	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	VÝKRES: SCHÉMA - PŮDORYS 1.PNP	
VYPRACOVAL:	ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		20189341	02
			REVIZE:
			.