

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 –
rekonstrukce školní jídelny – výdejny**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V TZ v bodě d.4.3 Svislé nosné konstrukce je uvedeno že při bourání otvorů v nosných stěnách bude nutné zajistit stropní konstrukci nad nosnou stěnou podstojkováním ve všech podlažích nad bouranou stěnou. Ve VV chybí položka na tyto práce a výkresová dokumentace. Žádáme Vás o doplnění podkladů.

Znění vysvětlení žádosti zadávací dokumentace č. 1:

Generální dodavatel stavby v rámci provádění bouracích prací svislých nosných konstrukcí provede sondážní práce, na jejichž základě zjistí skutečný stav nosných konstrukcí stropů, zejména pak jejich skladbu a směr uložení, položkově řeší tyto práce *pol. 577 VORN* soupisu prací, dodávek, služeb. Následně generální dodavatel stavby vypracuje technologický postup provádění bouracích prací svislých nosných konstrukcí (*pol. 581 VORN*, soupisu prací, dodávek, služeb), na jehož základě bude určen konkrétní postup provádění bouracích prací svislých nosných konstrukcí včetně případné nutnosti zajištění podepření vodorovných nosných konstrukcí podstojkováním. Vzhledem k minimálnímu cenovému vlivu daných prací na celkovou cenu díla nebude zadavatel doplňovat předmětný VV soupisu prací, dodávek, služeb. Pokud uchazeč přeci jen považuje za nutné dané práce v soupisu prací, dodávek, služeb zohlednit, lze náklady na tyto práce uvažovat v rámci *položky 572 VORN – Příprava staveniště*).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že se na místě provedení práci nachází stávající gastronomické vybavení, je jejich demontáž a likvidace součástí zakázky?

Znění vysvětlení žádosti zadávací dokumentace č. 2:

U stávajícího gastronomického vybavení daného provozu zajistí generální dodavatel stavby jeho odpojení, vyklizení a ekologickou likvidaci. Tyto práce řeší *položka 576 VORN* předmětného soupisu prací, dodávek, služeb.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Žádáme o bližší specifikace vstupních dveře D01, jaká je požadovaná teplotní odolnost, UV? Jaký bude zámek, jednobodový nebo vícebodový?

Znění vysvětlení žádosti zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel upřesňuje tepelně technické vlastnosti k výrobku ozn. D01: Součinitel prostupu tepla dveří: $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, zámek dveřního kování - vícebodový s panikou funkcí dle EN 179.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Žádáme o popis a foto dveří do strojovny které budou repasované.

Znění vysvětlení žádosti zadávací dokumentace č. 4:

Dveře do strojovny jsou plechové, rozměr 0,6x2 m.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje dokument Dveře výtahu strojovny. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele