



ROZVODNÁ SOUSTAVA 1NPE~ 50Hz 230V TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PROVEDENA
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2

POZN.: Součástí projektu je technická zpráva s
podrobnějšími specifikacemi a požadavky na provedení !

červenec 2023

NÁZEV ZAKÁZKY
Mendlovo nám. 12, NP Č. 102, Brno – revize projektové dokumentace na
opravu pravé části parteru včetně nutných sond

MED

NÁZEV AKCE

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Oprava části parteru Mendlovo nám. 12, Brno

Staré Brno

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, ARCHITEKT
Ing. arch. Roman Strnad
strnad@the-buro.cz, 723 996 800

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PROJEKTU

SPOLUPRÁCE
Ing. V. Holík / ELEKTROTECHNIKA
vholik@iol.cz, 603 438 162

ZADAVATEL
Statutární město Brno, ÚMČ Brno–střed, OISBD

KONTAKTNÍ OSOBA
Ivana Uhrová, tel. 608968064

www.the-buro.cz
TheBüro
architekti Brno

D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁVRH - ROZVADĚČ ELEKTRO
D.1.12b