

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

Veřejná zakázka
Orlí 5 – oprava parteru a uliční fasády

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	8 415 020 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	10. 10. 2023



Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.brno-stred.cz/>.

<u>Zadavatel:</u> Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno	<u>Zastoupení podle § 43 Zákona:</u> QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 44992785	IČO: 26262525

V Brně dne 28. 11. 2023

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Žádost

Žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace na akci „Orlí 5 - oprava parteru a uliční fasády“ a to konkrétně v tomto bodě:

1) Prosíme o informaci, do které položky máme zahrnout opravy uměleckých dekorací fasád. Pol.č.8, na kterou se zadavatel odkazoval ve vysvětlení zadávací dokumentace, se týká: „Zateplení fasády expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,...“.

Děkujeme

Odpověď zadavatele:

K položce pořadové číslo 8, na kterou se odkazuje projektant, **622 42-1772.R00 Oprava vněj.om.vápenné štuk.stěn,sl.VII,do 20%,SMS**, aktuální ceník uvádí tento popis: "Položka obsahuje doplnění omítky ve skladbě: vápenný památkářský postřík tl. 3mm, vápenná památkářská omítka tl. 15mm a vápenný památkářský štuk tl. 3 mm na 20% plochy fasády."

Dle cenových podmínek ceníku 801-4 Opravy a údržba je stupeň složitosti definován takto:

VI. Omítky rovné i zaoblené s orámováním oken o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech, se složitě členěnými podokeníky a nadokeníky, členěnými lesenami vodorovnými i svislými, s členěným linováním (hladká, kvádrová, rustika), s orámováním ploch (i o více profilech) pro sgrafita, keramické štukatérské i jiné díly apod., s členěnými pilastry, sloupy, nadokenní, kordonovou, popř. i patrovou římsou.

VII. Omítky, jejichž členění je bohatší než členění uvedené v předcházejících stupních.

3 VYJÁDRĚNÍ KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje **do 6. 12. 2023 do 10:00 hodin.**

4 PODPIS

Zadavatel:

Statutární město Brno
městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno