



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ MATERIÁL JE ZNAČEN ORANŽOVOU BARVOU

- Legenda STAVBA (PROJEKTUM s.r.o.)
- Stávající konstrukce a prvky
 - Bourané konstrukce a prvky

Poznámka

Veškeré bourací práce budou prováděny dle zásad uvedených v části D.1.2.
Během bouracích prací musejí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení.
±0,000 = Podlaha garáže Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

| Legenda místností | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|
| Č. | Název místností | Plocha [m2] | Sv. v. [m] | Podlaha |
| 1.01 | Garáž | 252,06 | 2 510 | Betonová mazanina |



| | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| KRESLIL | PROJEKTANT | SCHVÁLIL |
| ONDŘEJ MAZAL | ONDŘEJ MAZAL | ONDŘEJ MAZAL |
| STAVEBNÍK: STATUTARNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO | | |
| MÍSTO: | BRNO, LIDICKÁ 8 | |
| STAVBA: | OPRAVA GARÁŽÍ LIDICKÁ 8 | |
| ČÁST: | D.1.4-SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE | |
| OBSAH: | STÁVAJÍCÍ STAV - 1. NP | |
| <div><div>DELANTE</div><div>ONDŘEJ MAZAL, IČ: 86868110 NIKOČICE 265, 691 71 NIKOČICE e-mail: info@delante.cz, mob.: +420 728 021 541 www.delante.cz</div></div> | | |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO DELANTE: 2312ELI | | |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: - | | |
| DATUM: 09/2023 | | |
| FORMÁT: A3 | | |
| STUPEŇ PD: | | DPS |
| MĚŘITKO: | 1:100 | Č. VÝKRESU: D.1.4.3 |

SÍLOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 AUTOMATICKÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ DOPLNŮJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY
JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

POZNÁMKA
- SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRVKŮ EL. INSTALACE, KVŮLI PŘEHLEDNOSTI, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU