



Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Husova 3, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2016/0002316
Spisová značka: 2920/MCBS/2015/0147320/8
Vyřizuje: Ing. Dominika Košková, tel. 778 752 406
ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 06.01.2016

Veřejná zakázka na dodávku

nejedná se o zadávací řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

**ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.- dodávka a montáž jednoho elektrického a
jednoho plynového konvektomatu**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou uveřejňovány na profilu zadavatele
(E-ZAK) <https://zakazky.stred.brno.cz/> a to pod příslušnou veřejnou zakázkou.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 8-10

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz-odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 8: PRINCIP POUŽÍVÁNÍ manuálního mycího programu

Při manuálním mycím programu nelze přesně stanovit spotřebu detergentu.

Princip používání spočívá v zahřátí komory pomocí parního generátoru. V určité fázi předehrátí varné komory je obsluha vizuálně vyzvána k manuálnímu ručnímu rozprášení mycího detergentu z tlakové nádoby do vnitřního prostoru varné komory.

Po uzavření dveří konvektomat odpočítává určitý čas k působení mycího detergentu.

Obsluha je po určité době vyzvána k ručnímu oplachu varné komory pomocí manuální sprchy.

U tohoto programu nelze přesně stanovit spotřebu mycího detergentu. Důvodem je lidský faktor. V tomto manuálním mycím režimu není možné přesně stanovit MNOŽSTVÍ detergentu naneseného obsluhou do varné komory.

Personál může v tomto režimu nadávkovat detergent, podle vlastního posouzení, bez ohledu na spotřebu detergentu.

Může docházet k použití malého množství detergentu, kdy nedojde k úplnému umytí varné

komory nebo v opačném případě může docházet k nadměrné spotřebě mycího detergentu. Obsluha tento nejjednodušší manuální program mytí, ve spojení s automatickým mycím systémem a možným výběrem dalších plně automatických programů v praxi nepoužívá. Tento základní manuální program mytí je součástí všech konvektomatů i v případě, že si klient objedná konvektomat s automatickým mycím systémem. V praxi je považován za nouzový program, protože nelze nastavit množství potřebného detergentu, takže nelze stanovit roční spotřebu, dle vašeho vyjádření k předešlému dotazu.

Odpověď 8:

Na základě prohlídky na místě a vysvětlení si používání manuálního mycího programu a automatických mycích programů bylo dohodnuto, že nelze předem stanovit množství mycích detergentů. **Z tohoto důvodu v rámci dodávky nepožadujeme žádnou chemii.**

Požadována je pouze regenerační tabletová sůl na jeden rok.

Dotaz 9: Poptávaný plynový konvektomat nesmí být instalován a napojen na komín, který neodpovídá normě ČSN 734201:2010, či instalován v místnostech, kde není klimatizační strop s dostatečnou výměnou vzduchu. V technické specifikaci není uvedeno, jak je místnost instalace vybavena, proto nelze stanovit cenu instalace plynového konvektomtu.

Místnost, ve které bude provozován plynový konvektomat a jiné plynové spotřebiče, musí být kapacitně dimenzována na dostatečnou výměnu vzduchu dle norem a výměna vzduchu musí být zajištěna rovnotlakem, anebo přetlakem. V případě že nebude vzduchotechnika nastavena tímto způsobem, plynový konvektomat nebude funkční. Žádáme o doplňující uvedení této informace.

Odpověď 9: (doplnění na základě dotazů z prohlídky na místě)

V našem vyjádření ze dne 4.1.2016 bylo uvedeno, že požadované normy jsou splněny. V případě jakýchkoli nepředvídatelných překážek bránících zapojení plynového konvektomatu, nebude po dodavateli požadováno jejich odstranění nebo vyřešení v rámci dodávky. Tyto situace budou řešeny OŠSKM MČ Brno-střed.

Dotaz č. 10: (vyplývá z dotazů na místě prohlídky)

Není nám jasné, z jakého důvodu je podmínkou 500 programů s 20 kroky, a 200 programů pro Československou kuchyni.

Odpověď č. 10:

Po konzultaci se zástupci firem a vedením školní jídelny netrváme na předebraných 200 programech pro Československou kuchyni.

S pozdravem

Mgr. Petra Ondrašíková
vedoucí
odboru školství, sportu, kultury
a mládeže

Rozdělovník: spis