



LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- Vypínač č.1
- Vypínač č.5
- Vypínač č.6
- Třířázový vypínač
- Nouzové tlačítko
- Zásuvka 230V 16A
- Dvojzásuvka 230V 16A
- 3F zásuvka 400V
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Elektrický vývod
- Elektrický vývod 1F
- Elektrický vývod 3F
- Svítidlo dle legendy svítidel
- Světelný vývod stropní
- Světelný vývod nástěnný
- Modul pro nouzové osvětlení
- Ventilátor
- Uzemnění
- Vnitřní telefon interkomu
- Rozvaděč silnoproud

POZNÁMKY:

PRO ELEKTROINSTALACI V PROSTORU SE SPRCHOU MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
PRO ELEKTROINSTALACI V UMYVACÍM PROSTORU MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 33 2130 ed. 3
SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/1N-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM VODIČEM H07V-U
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY
POHYBLIVÉ PŘÍVODY OD PŘEDRAŽENÝCH VYPÍNAČŮ KE SPOTŘEBIČŮM PROVEDENY KABELY H07RN-F V CHRÁNIČÍCH
U SPOTŘEBIČŮ ČASTOPROVOZU BUDE PONECHÁN VOLNÝ KONEC KABELU O DÉLCE MIN. 2,5 m
VODIČE UZEEMNĚNÍ BUDOU VYVEDENY 0,1 m NAD PODLAŽKOU
DĚLKA VÝVODU NA ZEMĚNÍ BUDE PONECHÁNA MIN. 1,5 m
INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ed. 2. INSTALACE BUDE PROVEDENA SKRYTĚ.
PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. INSTALACE BUDE PROVEDENA SKRYTĚ.
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE.
PŘEDVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.
VŠEKKÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ!
V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELAZ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.
V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELU PŘES OSTŘE HRANY BUDOU KABELY UKLÁDANY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANIKOU ODOLNOSTÍ!
PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ!
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVK A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODOUHLASIT S INVESTOREM POPŘ. ARCHITEKTEM NA STAVBĚ!
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVK A VÝVODŮ PRO JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGIE BUDE UPŘESNĚNA DLE KONKRÉTNÍHO DODANÉHO ZAŘÍZENÍ!



Vydáno 108
Úroveň 01/01
e-mail: gmf.hla@hlprojekt.cz
tel: +420 71 71 71 00
web: www.hlaprojekt.cz

Vypracoval: Jakub Kuželík
Zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Lev
ČKAIT 0014610

Číslo zakázky: 2022_00153
Stupeň dokumentace: DPS
Mříčko: 1:50
Formát: A1
Datum: 02/2023

Název akce:	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ (ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o.)	
Místo stavby:	k.ú. Veveří [610372], poz. parc. č. 896	
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	
Profese:	D.1.4.e - ELEKTROINSTALACE	Číslo par.: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP - ZÁSUVKY	Číslo výkresu: 02