



ZDROJ TEPLA-ELEKTROKOTEL – 12KW
EXPANZNÍ NÁDOBA TLAKOVÁ – VESTAVĚNÁ
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ SE SPODNÍM NAPOJENÍM
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ
ROZVOD TEPLA Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ
V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ NA POTRUBÍ OSADIT AUT.ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY
TV-10 – TERMOSTATICKÝ VENTIL+HLAVICE–DIMENZE
PŠ-10 – UZAVIRATELNÉ ŠROUBENÍ–DIMENZE

— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
— ZPĚTNÉ POTRUBÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
401	PŘEDSÍŇ	21,9
402	POKOJ	30,1
403	BALKON	4,1
404	POKOJ	32,8
405	KOUPELNA	9,3
406	POKOJ	11,3
407	KUCHYNĚ	18,3
408	SPIŽ	2,5
409	WC	1,8
410	BALKON	5,9
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		138,3
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		136,5

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Martina Pantůčková		KRESLIL: Ing. Martina Pantůčková		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ 50/1, byt č.14						
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno				INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
ČÁST: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ						
OBSAH: VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS						FORMÁT: 2xA4 09/2023
Č. VÝKRESU: D.1.4.2 -1		MĚŘÍTKO: 1:75		PARÉ: 1 2 3		