

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Veřejná zakázka
Výměna (dodávka a montáž) bytových vodoměrů a RTN pro MČ Brno-střed

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní
Druh zakázky	Dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky	7 228 897,00 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	6. 3. 2024



Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.brno-stred.cz/>.

<u>Zadavatel:</u> Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno	<u>Zastoupení podle § 43 Zákona:</u> QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 44992785	IČO: 26262525

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Dotaz č. 1

Dobrý den vážení,
po přečtení zadávací dokumentace a jejich příloh bychom poprosili pro správné splnění zadání o následující upřesnění:

1. Vodoměry – jedná se tedy pouze o dodání vhodných vodoměrů s příslušenstvím – jejich aktivaci do sítě ČRA si bude zadavatel provádět sám?

Odpověď Zadavatele: Jedná se o dodání i montáž vodoměrů včetně aktivace. Zcela jednoznačně to vyplývá z povinností uvedených v obchodních podmínkách, kdy provedení díla Zhotovitelem zahrnuje mimo jiné také "*zajištění zkoušky funkčnosti dálkového odečtu včetně předání výstupních dat z takového odečtu Objednateli.*"

Doporučujeme tedy důsledné prostudování obchodních podmínek – z nich vyplývají další povinnosti, které je nutno zohlednit v cenové nabídce.

2. RTN – nerozumíme plně požadavku na dodání RTN s jinou odečtovou technologií než mají vodoměry. Chápeme dobře, že chcete RTN připojit na online až později? Do té doby budete stavy odečítat pochůzkovou metodou? RTN budou následně napojeny také na ČRA nebo budete ke sběru online dat využívat námi dodanou anténu a RTN si budete provozovat na vlastní síti? Zde se přiznáme, že není úplně zřejmé zadání – asi by nám pomohlo vysvětlit jak bude vypadat sběr dat z RTN a rozúčtování v praxi.

Odpověď Zadavatele: Ze zadávacích podmínek opět vyplývá, že u RTN bude probíhat sběr informací do koncentrátoru (sběrný modul), který bude odečítat autonomně přímo v domě pomocí technologie M-BUS a ze sběrného modulu budou pomocí technologie LoRaWan sítě data souhrnně odesílána přes síť ČRA.

Stejně jako u výše uvedené otázky platí zajištění zkoušky funkčnosti (vizte obchodní podmínky). Z toho vyplývá, že tento systém musí být funkční ihned po montáži a Zadavatel tedy nepočítá s žádnou pochůzkovou metodou ani následným dodatečným napojením.

3. V zadávací dokumentaci zmiňujete kompatibilitu s vlastním softwarem či rozúčtovacím programem. O jaký program se prosím jedná?

Odpověď Zadavatele: Pokud máte na mysli požadavek "v obou variantách varianty sběrných modulů dodavatel poskytne spolupráci pro řádnou integraci dat z daných zařízení do SW platformy objednatel", tak tím je myšleno, že budou poskytnuty všechny nezbytné softwarové klíče aj. nutné pro zajištění čtení přenášených dat.

Mělo by se tedy jednat o otevřený formát přenosu dat. Nikoliv o systém, který je uzavřený a vyžaduje používání nějakého dalšího softwaru dodavatele, který by byl zpoplatněn nebo jinak omezoval volný přenos dat do sítě CRA.

Dotaz č. 2

Dobrý den, prosím o sdělení zda vodoměr - viz přiložený katalogový list - plní zadávací podmínky. (Dotaz je jen na vodoměr, nikoliv vysílací modul.)

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel stanovil zadávací podmínky podrobně a srozumitelně a dodavatel jako odborník v daném oboru musí být schopen sám posoudit, zda jím nabízené zboží vyhovuje požadované technické specifikaci.

Institut vysvětlení zadávací dokumentace slouží k tomu, aby byly objasněny případné nepřesnosti a odstraněny možné nedostatky v zadávací dokumentaci, nikoliv k tomu, aby se dodavatel prostřednictvím žádosti o vysvětlení preventivně ujišťoval o tom, zda (v tomto případě) „vodoměr na přiloženém katalogovém listu splňuje zadávací podmínky“.

Obsah a podání nabídky je plně v rukou a odpovědnosti dodavatele a není myslitelné, aby Zadavatel vystupoval jako „technický poradce“ a pomáhal dodavateli se rozhodnout, co má do své nabídky vložit a co raději ne.

Z povahy věci Zadavatel ani nemůže takové informace sdělovat, neboť by tím mohlo dojít k porušení základních zásad zadávacího řízení. Posouzení splnění podmínek účasti pak v souladu se Zákonem provede hodnotící komise jmenovaná Zadavatelem až po otevření přijatých nabídek po skončení lhůty pro jejich podání.

3 VYJÁDRĚNÍ KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek **se nemění**.

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno	
--	--