



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1.0
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
VÝKON 2,9-23,5 kW (TV), ÚČINNOST 98%, INTEGROVANÝ NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK 20L,
ROZMĚR 490x480x900mm, HMOTNOST 64KG, UMÍSTĚN NA STĚNĚ
- 1.1
- NOVÉ ODKOUŘENÍ KOND. KOTLE - KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ Ø 80/125mm
- PT
- POKOJOVÝ TERMOSTAT DO REFERENČNÍ MÍSTNOSTI - BEZDRÁTOVÝ
(UMÍSTĚNÍ UPŘESNOT PO DOHODĚ S MAJITELEM)

LEGENDA POŽADAVKŮ

- Ⓛ

ELEKTROINSTALACE - PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
- Ⓣ

ZTI - NAPOJENÍ NA ODVOD KONDENZÁTU
- Ⓢ




STAVBA - VYTVOŘENÍ/ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ/DŘÁŽKY

POZNÁMKY

- KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ VEDENO VE SPÁDU 3% (NEPROVĚŠENO!)
- KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ TYPU PRAČKOVÁ HADICE
ALT. BYT B - PRAČKOVÁ HADICE (NAPOJENÍ DO KANALIZACE - HT POTRUBÍ)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 6NP:

PROSTOR	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	STROP/PODHLÉD	POZNÁMKA
CELKOVÁ PLOCHA BYTU A:			68,4				
BYT A	A6.01	POKOJ	20,6	VINYL	<div>SW1, SW2 SW3</div> OMÍT.+MALBA+SDK	SP1 SDK PODHLED	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU B:			88,3				
BYT B	B6.02	POKOJ	33,3	VINYL	<div>SW1, SW2 SW3</div> OMÍT.+MALBA+SDK	SP1 SDK PODHLED	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU C:			94,7				
BYT C	C6.03	POKOJ	36,9	VINYL	<div>SW1, SW2 SW3</div> OMÍT.+MALBA+SDK	SP1 SDK PODHLED	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU D:			61,0				
BYT D	D6.04	POKOJ	19,5	VINYL	<div>SW1, SW2 SW3</div> OMÍT.+MALBA+SDK	SP1 SDK PODHLED	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU E:			93,9				
BYT E	E6.05	POKOJ	32,6	VINYL	<div>SW1, SW2 SW3</div> OMÍT.+MALBA+SDK	SP1 SDK PODHLED	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU F:			53,6				
BYT F	F6.06	POKOJ	19,7	VINYL	<div>SW1, SW2 SW3</div> OMÍT.+MALBA+SDK	SP1 SDK PODHLED	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU G:			58,2				
BYT G	G6.07	POKOJ	21,4	VINYL	<div>SW1, SW2 SW3</div> OMÍT.+MALBA+SDK	SP1 SDK PODHLED	OTOPNÉ TĚLESO

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	<div>Enlytech</div> <div>Energetické analýzy a technologie</div> <div>Lidická 700/19, Brno 602 00</div> <div>Tel: +420 606 485 545</div> <div>Mail: info@enlytech.cz</div>	
ING. JOSEF BAREŠ		ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK		
					
KRAJ:	Jihomoravský		OKRES:	Brno-střed	
INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			FORMÁT	3xA4
AKCE:	REKONSTRUKCE ZDROJŮ TEPLA BD FRANCOUZSKÁ 58 Francouzská 861/58, 602 00 Brno-Zábřovice			MĚŘÍTKO	1:100
				DATUM	11/2022
				STUPEŇ	DPS
OBJEKT:	D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ			Č. ZAKÁZKY	-
OBSAH:	PŮDORYS 6.NP			Č. VÝKR.	PARÉ
03					