

„Pellicova 1b – vypracování PD na samostatné vytápění BD“

– popis prací

Projektová dokumentace bude řešit:

1. Navržení plynové kotelny - komplet včetně odvodu spalín, s MaR dle platné legislativy, odpojení od stávající PK v BD Pellicova 1a, připojení na stávající rozvody, prověření otopných těles i potrubí v bytech (posouzení z hlediska ekonomiky provozu a rozúčtování) a prověření kapacity plynové přípojky do BD.
2. Roční spotřeba tepla na ÚT je zhruba 208 GJ. V současné době bydlí v BD Pellicova 1b asi 25 osob.
3. Připojení – prostupy pro připojení k plynovému potrubí jsou součástí PD včetně potřebných vyjádření.
4. Prostor PK bude nutné oddělit od ostatních prostor (bude řešit PD).

Projektová dokumentace bude obsahovat:

1. PD ve stupni DPS pro domovní plynovou kotelnu – technologie + MaR (dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo).
2. jediný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a zároveň kompatibilní ve všech jeho částech s RTS (dále jen „soupis prací“). Bude zpracován i kontrolní rozpočet. Soupis prací nesmí obsahovat agregované položky typu kpl, soubor apod. Soupis prací také bude zpracován, tak aby obsahoval všechny jednotlivé profese. Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě příslušného rozpočtového programu (databáze nesmí být starší více než 1 rok). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude odevzdán 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát *.xls).