


POZNÁMKA

- UZAVÍRAČI ARMATURY BUDOU UMÍSTĚNY DLE ČSN 75 3491
- VÝŠKA VÝMĚŘU A VÝŠKA UMÍSTĚNÍ PRŮTOČNÉ VODY BUDE DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ DODAVATELŮ
- POTŘEBÍ PRŮ. PR. JE OZNAČENO MĚJŠÍM PRŮMĚREM A TL. STĚNY A BUDE ZAZNAČOVANO TEPELNOU ISOLACÍ, VZLEGEDENA.
- ROZVOZY PRŮ. VODY JEDNOTLIVÝCH BYTŮCH BUDOU V INSTALAČNÍCH JAHRECH V PŘESTĚNÁCH K TOMU URČENÝCH.
- VE VŠ. PRŮ. MONTÁŽI POTŘEBÍ JE ENINÉ SE VYHÝBATI SPÁNÍ BRÁZD DO SVĚTOVÝCH, MEZIPŮTÝCH A MONTÁŽNÍCH STĚN.
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU POLOHY KULOVÝCH KOROŽITŮ A ARMATUR ZNAŘEŠENY POJZE
- ORIENTAČNĚ PŘESNÁ POLOHA BUDE UPRĚDĚNÁ PR. VYSTAVBĚ DLE PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ.
- ZYKLOSTI DODAVATELE.
- VODOKOVODNÍ POTRUBÍ SÍSLÝVA A VODOKOVNÍ KONSTRUKCE JSOU OPATŘENY CHRANIKOU PRŮMĚRU DLE DN POTRUBÍ
- OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PŮDNY VE VITRINĚ VODOVODU A ZABĚHŮ V OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ ZPŮJNÝM PRŮTOČNĚM NUTNO ŘEŠIT DLE ČSN EN 1717, DĚLE VZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- ZASBĚHOVÉ OHRNÁČE TEPELNÉ VODY NEJSOU PŘEDMĚTEM DODÁVKY PROFESÍ ZTI
- VZOROVÉ HODNOTY PRO NAPŮJEN ZABEZPEČENÍ PŘEDMĚTŮ:

- UMÝVADLO VÝŠKA ROVNÝCH VENTILŮ: 650 mm, S ROZTĚČ: 100 mm ATYPICKÁ A MĚRITELNÁ UMÝVADLA DLE NÁVODU VÝROBE
- VANA
- VÝŠKA BATERIE: 750 mm, ATYPICKÉ VANY DLE NÁVODU VÝROBE
- KLOZET
- VÝŠKA PRŮTOČNÉ VODY: 1050 mm
- DŘEV
- VÝŠKA ROVNÝCH VENTILŮ: 650 mm, S ROZTĚČ: 100 mm
- SPRCHOVÝ KOUT
- VÝŠKA BATERIE: 1100 mm (OD SPROHOVÉ VANIČKY)
- VÝŠKA PRŮTOČNÉ VODY: 650 mm
- MYČKA
- VÝŠKA PRŮTOČNÉ VODY: 650 mm

TLUŠŤA K ROZČÁČE POTRUBÍ VODY - PĚNOVÝ POVLIVEN									
TEPELNÁ VODA									
DN	20x2,8	20x3,5	20x4,5	30x4,5	40x6,5	50x8,9	60x8,9	80x8,9	100x8,9
I	30mm	30mm	30mm	30mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
STUPEŇNÁ VODA									
DN	20x2,8	20x3,5	20x4,5	30x4,5	40x6,5	50x8,9	60x8,9	80x8,9	100x8,9
I	8mm	8mm	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm	20mm	20mm



PROJEKTANT ČÁSTI		KONTROLOVAL		VYKRAJOVAL	
BRES, Ing. A. D.		ING. J. RETNÉCH		B. MICHAL DOUKAL	
INVESTOR		Jihomoravský kraj		Bmo	
FORMÁT		A4		1:100	
MĚŘITVO		1:100		1:100	
Č. ZÁKAZY		1000000000		1000000000	
C. VÝKRES		1:100		1:100	
PŮDORYS 2.NP - VODOVOD		04		04	