



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV
1.000.01	PRŮCHOD
1.000.02	CHODBA
1.000.03	SCHODIŠTĚ
1.000.04	CHODBA

Poznámka:

Vnější vlivy viz TZ.

Typy a dimenze kabelů viz výkresy rozvodnic.

Vodorovné kabelové trasy ve schodištovém prostoru budou kryty SDK obkladem, jednotlivé kabely budou uloženy pod omítkou.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNĚKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁŇAČI A DOPLNJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Zodp. projektant:	Radek Kubíček	Č. paré:	Radek KUBÍČEK
Vypracoval:	Radek Kubíček		projektování elektrických zařízení
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno		Brněnská 1349, 664 51 Šlapanice
Výměna hlavního domovního vedení a elektroinstalace společných prostor Bytový dům Husova 9, BRNO SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA		Datum:	11/2023
		Stupeň:	PDPS
		Zakáz. číslo:	28/23
		Měřtko:	Č. výkresu:
PŮDORYS 1.NP SIL		1:75	05