



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NAZEV
4.000.01	SCHODIŠTĚ
4.000.02	CHODBA

Poznámka:

Vnější vlivy viz TZ.

Typy a dimenze kabelů viz výkresy rozvodnic.

Vodorovné kabelové trasy ve schodišťovém prostoru budou kryty SDK obkladem, jednotlivé kabely budou

uloženy pod omítkou.

		Č. paré:	Radek KUBÍČEK
Zodp. projektant:	Radek Kubíček	projektování elektrických zařízení	
Vypracoval:	Radek Kubíček	Brněnská 1349, 664 51 Šlapanice	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno	tel. 608 450 029	radek.kubicek@seznam.cz
Výměna hlavního domovního vedení a elektroinstalace společných prostor Bytový dům Husova 9, BRNO SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Datum:	11/2023
		Stupeň:	PDPS
		Zakáz. číslo:	28/23
		Měřítko:	Č. výkresu:
PŮDORYS 4.NP SIL		1:75	08