



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV
2.000.01	SCHODIŠTĚ
2.000.02	CHODBA

Poznámka:  
Vnější vlivy viz TZ.  
Typy a dimenze kabelů viz výkresy rozvodnic.  
Vodorovné kabelové trasy ve schodištovém prostoru budou kryty SDK obkladem, jednotlivé kabely budou uloženy pod omítkou.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPLNŮJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Zodp. projektant:

Radek Kubiček

Vypracoval:

Radek Kubiček

Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

Č. paré:

Radek KUBÍČEK

projektování elektrických zařízení  
Brněnská 1349, 664 51 Šlapanice  
tel. 608 450 029    radek.kubicek@seznam.cz

Výměna hlavního domovního vedení  
a elektroinstalace společných prostor  
Bytový dům Husova 9, BRNO  
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Datum:

11./2023

Stupeň:

PDPS

Zakáz. číslo:

28/23

Měřítko:

Č. výkresu:

PŮDORYS 2.NP SIL

1:75

06