



SOUSEDNÍ OBJEKT HUSOVA 167/7

SOUSEDNÍ OBJEKT HUSOVA 174/11

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV
3.000.01	SCHODIŠTĚ
3.000.02	CHODBA

Poznámka:
Vnější vlivy viz TZ.
Typy a dimenze kabelů viz výkresy rozvodnic.
Vodorovné kabelové trasy ve schodištovém prostoru budou kryty SDK obkladem, jednotlivé kabely budou uloženy pod omítkou.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNÍCI A DOPLNJÚJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

		Č. paré:	Radek KUBÍČEK
Zodp. projektant:	Radek Kubiřček		projektování elektrických zařízení
Vypracoval:	Radek Kubiřček		Brněnská 1349, 664 51 Šlapanice
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno		tel. 608 450 029 radek.kubicek@seznam.cz
Výměna hlavního domovního vedení a elektroinstalace společných prostor Bytový dům Husova 9, BRNO SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Datum: 11/2023
			Stupeň: PDPS
			Zakáz. číslo: 28/23
			Měřítko: Č. výkresu:
PŮDORYS 3.NP SIL			1:75 07