



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN.     | NÁZEV     |
|----------|-----------|
| 5.000.01 | SCHODIŠTĚ |
| 5.000.02 | CHODBA    |

Poznámka:  
Vnější vlivy viz TZ.  
Typy a dimenze kabelů viz výkresy rozvodnic.  
Vodorovné kabelové trasy ve schodištovém prostoru budou kryty SDK obkladem, jednotlivé kabely budou uloženy pod omítkou.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNKOVÁ PROUDOVÝMI CHRANÍČI A DOPLNŮJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

|  |  |          |   |
|--|--|----------|---|
|  |  | Č. paré: | Radek KUBÍČEK                               |
| Zodp. projektant:  | Radek Kubiček  |          | projektování elektrických zařízení          |
| Vypracoval:  | Radek Kubiček  |          | Brněnská 1349, 664 51 Šlapanice             |
| Objednatel:  | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno |          | tel. 608 450 029    radek.kubicek@seznam.cz |
| Výměna hlavního domovního vedení a elektroinstalace společných prostor Bytový dům Husova 9, BRNO SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |          | Datum: 11/2023                              |
|  |  |          | Stupeň: PDPS                                |
|  |  |          | Zakáz. číslo: 28/23                         |
|  |  |          | Měřítko: Č. výkresu:                        |
| PŮDORYS 5.NP SIL   |  |          | 1:75    09                                  |