

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize: 06.02.2023

Název a sídlo organizace:

Označení provozu:

Odbor školství
Starobrněnská 7
Brno

Jméno a příjmení revizního technika:

Evidenční číslo osvětlení:

Druh revize:

Provozní

Označení zařízení (předmět revize) :

Kotel Ariston Genus 24 kw, Ariston Class 24kw

Zkouška byla provedena detektorem Severin Snoper mini a pěnотvorným rozkokem

Druh zařízení:

F

Za provozovatele se zúčastnil:

Zpráva je vyhotovena ve 2 výtiscích

Zpráva obsahuje 2 strany

Zařízení v rozsahu revize je způsobilé bezpečného provozu.

V dne: 06.02.2023

1x investor
1x RT



Podpis a otisk razítka RT

Technická zpráva

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení § 8 písm. D) vyhl. 85/78 SB.
- B. Údaje o měřených zkouškách § 8 písm. E) vyhl. 85/78 SB. a předložených dokladech.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh na opatření a lhůta k odstranění.

A: NTL domovní plynovod:

Revize byla provedena na kondenzačním kotli
Ariston Genus 24 kw a Ariston Class 24 kw.

B : byla provedena prohlídka v přístupné revidované délce, provozním tlakem zkouška těsnosti,
byla provedena kontrola uzávěrů na plynovodu.

C : bez závad