

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize: 20.12.2021

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Název a sídlo organizace | Označení provozu |
| Statutární město Brno | Občanský klub MČ Brno - střed |
| Dominikánská 196/1 | Kounicova 5, NP 102 |
| 602 00 Brno | 602 00 Brno |
| Jméno a příjmení revizního technika | |

Druh revize: Výchozí

Označení zařízení (předmět revize): NTL domovní plynovod

Zkouška byla provedena detektorem SEVERIN Snoper mini a pěnotvorným roztokem

Druh zařízení: F,G

Za provozovatele se zúčastnil:

Zpráva je vyhotovena ve ...3... výtiscích.

Zpráva obsahuje...3... strany.


Zařízení v rozsahu revize je způsobilé bezpečného provozu.

V dne.....20.12.2021

Rozdělovník:

2x investor

1x RT



Podpis a otisk revizního technika příl.

Název organizace a číslo oprávnění

Technická zpráva

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení §8 písm. d) vyhl. 85/78 Sb.
- B. Údaje o měřených zkouškách §8 písm. e) vyhl. 85/78 Sb. a předložených dokladech
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

| | Návrh termínu odstranění závad do: |
|--|--|
| <p>A. NTL domovní plynovod :</p> <p>Revize byla provedena na NTL domovním plynovodu,</p> <p>Měření je napojeno na stávající rozvod ve větraném podhledu v TM.</p> <p>Před měřením KK DN 25, za měřením vede potrubí ke kondenzačnímu kotli Buderus, potrubí ukončeno KK DN 20, spotřebič dopojen nerezovým potrubím AZ Pokorný DN 16 v délce 0,30 m.</p> <p>B. byla provedena prohlídka v přístupné revidované délce</p> <p>byla provedena kontrola uzávěrů na plynovodu</p> | |

Technická zpráva

| |
|--|
| Návrh termínu odstranění závad do: |
|--|

C. Ověření provozuschopnosti spotřebičů po vpuštění plynu
oprávněnou osobou.

D. Jedná se o výchozí revizi.

E. Nebyly předloženy.

Předložená dokumentace:

Montáž:

ZÁPIS

O ZKOUŠCE PEVNOSTI - TĚSNOSTI POTRUBÍ dle ČSN EN 1775



jméno, ~~právní zástupce~~ c. osv.
pracovníka provádějícího zk.