

ULICE KOBLIŽNÁ

SOUSEDNÍ OBJEKT POŠTOVSKÁ 1

VNITROBLOK

SOUSEDNÍ OBJEKT KOBLIŽNÁ 10

SOUSEDNÍ OBJEKT POŠTOVSKÁ 3

LEGENDA PRVKŮ ELEKTROINSTALACE

- 
- SVÍTIDLO STROPNÍ - TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
- 
- VYPÍNAČ Č. 1, 230V, 10A
- 
- VYPÍNAČ Č. 6, 230V, 10A
- 
- VYPÍNAČ Č. 7, 230V, 10A
- 
- TLAČÍTKO, 230V, 10A
- 
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20
- 
- VÝVOD 230V (TECHNOLOGIE, ŽALUZIE, VENTILÁTOR,AJ.)
- 
- VÝVOD 400V (TECHNOLOGIE, AJ.)
- 
- ROZVADĚČ
- 
- HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- 
- STUPAČKA DOLŮ
- 
- STUPAČKA NAHORU
- 
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ SE SIGNALIZACÍ
- 
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VENTILÁTORU - DODÁVKA PROFESE VZT
- 
- ČIDLO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY VENTILÁTORU - DODÁVKA PROFESE VZT
- 
- TEREMOSTAT PODLAHOVÉHO TOPENÍ - DODÁVKA PROFESE TOPENÍ

SOUSTAVA NAPĚTÍ:


- 3 PEN AC 400/230V, TN-C - HLAVNÍ NAPÁJECÍ ROZVOD
- 3 NPE AC 400/230V, TN-S - ROZVODY ZA HLAVNÍM ROZVADĚČEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

- ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE čl. 411.1
- čl. 411.1 IZOLACÍ, KRYTY, PŘEPÁŽKAMI
- ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
  - čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
- čl. 411.3.3 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH A OVLÁDACÍCH PRVKŮ JE ORIENTAČNÍ, BUDE KOORDINOVÁNO BĚHEM REALIZACE SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI

VYPRACOVAL Vrba	ODP. PROJ. PROFESE Ing. Stojaspal	KONTROLOVAL Ing. Stojaspal	HL. INŽ. PROJEKTU Ing. Mareček	<div>ELEKTROMS</div> <div>Ing. Martin STOJASPAL</div> <div>IČ: 88280314</div> <div>+420 776 260 800   info@elektroms.cz</div>
MÍSTO STAVBY: k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 146				
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno				
AKCE:				
Kobližná 8 - zpracování projektové dokumentace na opravu domu D.1.4.5 Elektroinstalace				
OBSAH:				
DISPOZICE 1.NP - ELEKTROINSTALACE				

FORMÁT	A3
DATUM	10/2022
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
ZAK. ČÍSLO:	2208
ARCHIVNÍ KÓD	ČÍS. VÝKRESU
-	D.1.4.5-03