

ULICE KOBLIŽNÁ

LEGENDA PRVKŮ ELEKTROINSTALACE

- ✕

SVÍTIDLO STROPNÍ - TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
- ⚡

VYPÍNAČ Č. 1, 230V, 10A
- ⚡

VYPÍNAČ Č. 6, 230V, 10A
- ⚡

VYPÍNAČ Č. 7, 230V, 10A
- ⚡

TLAČÍTKO, 230V, 10A
- ⚡

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A, IP20
- ⚡

VÝVOD 230V (TECHNOLOGIE, ŽALUZIE, VENTILÁTOR, A.J.)
- ⚡

VÝVOD 400V (TECHNOLOGIE, A.J.)
- ⚡

ROZVADĚČ
- ⚡

HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ⚡

STUPAČKA DOLŮ
- ⚡

STUPAČKA NAHORU
- ⚡

AUTONOMNÍ HLÁSIČ SE SIGNALIZACÍ
- ⚡

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VENTILÁTORU - DODÁVKA PROFESE VZT
- ⚡

ČIDLO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY VENTILÁTORU - DODÁVKA PROFESY VZT
- ⚡

TEREMOSTAT PODLAHOVÉHO TOPENÍ - DODÁVKA PROFESY TOPENÍ

SOUSTAVA NAPĚTÍ:

- 3 PEN AC 400/230V, TN-C - HLAVNÍ NAPÁJECÍ ROZVOD
- 3 NPE AC 400/230V, TN-S - ROZVODY ZA HLAVNÍM ROZVADĚČEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE čl. 411.1

- čl. 411.1.1 IZOLACÍ, KRYTY, PŘEPÁŽKAMI

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

- čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

- čl. 411.3.3 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH A OVLÁDACÍCH PRVKŮ JE ORIENTAČNÍ, BUDE KOORDINOVÁNO BĚHEM REALIZACE SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESY

1	DOPLNĚNÍ 3 BYTŮ VE 4. A 5.NP	VRBA	5-2023
REVIZE	POPIS	VYPRACOVAL	DATUM

VYPRACOVAL Vrba	ODP. PROJ. PROFESY Ing. Stojaspal	KONTROLOVAL Ing. Stojaspal	HL. INŽ. PROJEKTU Ing. Mareček	<div><div><div></div><div>ELEKTROMS</div></div><div>Ing. Martin STOJASPAL IČ: 88280314 +420 776 260 800 info@elektroms.cz</div></div>	
MÍSTO STAVBY: k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 146					
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno					
AKCE: Kobližná 8 - zpracování projektové dokumentace na opravu domu D.1.4.5 Elektroinstalace				FORMÁT	A3
				DATUM	10/2022
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:100
				ZAK. ČÍSLO: 2208	
				ARCHIVNÍ KÓD	ČÍS. VÝKRESU
OBSAH: DISPOZICE 5.NP - ELEKTROINSTALACE				-	D.1.4.5-07