

POZNÁMKY

- UT**
- ODSTRANIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ RADIÁTORY.
 - NOVĚ STOUPAČKY PROCHÁZEJÍCÍ BYTEM ZASEKAT DO ZDI.
 - NOVÝ ROZVOD PROVÉST Z Cu POTRUBÍ, SPOJOVANÝ PÁJENÍM.
 - POTRUBÍ VEDENÉ VE ZDI/PODLAZE OPATŘIT NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 13 mm.

- TYP22VK-600/1400 TH , HŠR**
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM
ODSTÍN BÍLÁ; TYP - VÝŠKA / DÉLKA
S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM
- připojení rohovým H - šroubením
- termostatická hlavice
- 450/1500 HM+TH**
- KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ TRUBKOVÝM OTOPNÝM TĚLESEM SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
ODSTÍN BÍLÁ; TYP - ŠÍŘKA / VÝŠKA;
- připojení na teplovodní systém rohovou armaturou
- elektrické topné těleso 300 W / 230 V přes regulátor teploty

- VZT**
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ MALÝM RADIÁLNÍM VENTILÁTOREM (VESTAVNÝM) Ø 100 V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ČASOVÝM DOBĚHEM A KULIČKOVÝMI LOŽISKY;PRŮTOK VZDUCHU 100 m3/h / dp 25 Pa / 230 V / 25 W.





- NA WC AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM Ø 100 V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ČASOVÝM DOBĚHEM A KULIČKOVÝMI LOŽISKY;PRŮTOK VZDUCHU 50 m3/h / dp 25 Pa / 230 V / 8 W.

- ODVĚTRÁNÍ ZAÚSTIT DO SVĚTLÍKU, OTVORY OPATŘIT PLASTOVOU SAMOČINNNOU ŽALUZII.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHA		ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	VSTUP	5,1	DLAŽBA	P2	OMÍTKA	OMÍTKA	3250
01.102	POKOJ I.	21,7	PARKETY	P4	OMÍTKA	OMÍTKA	3030
01.103	WC	1,1	KER.DLAŽBA	P3	OMÍTKA	SDK PODHLED	2600
01.104	KOUPELNA	2,5	KER.DLAŽBA	P3	K. OBKLAD 2100mm	SDK PODHLED	2600
01.105	KUCHYŇ	13,9	KER.DLAŽBA	P3	K. OBKLAD 2100mm	OMÍTKA	3030
01.106	SPÍŽ	0,6	KER.DLAŽBA	P3	OMÍTKA	OMÍTKA	3060

LEGENDA POTRUBÍ

-  PŘÍVOD TOPNÁ VODA
-  VRAT TOPNÁ VODA
-  SPIRO POTRUBÍ
-  - SPÁDOVAT SMĚREM DO PRŮDUCHU

Stavební úpravy bytu
Brno - Střed
Botanická 23
byt č.10

Brno - Střed, Botanická 23, byt č. 10
pasport stavby
profese ZTI, UT, VZT

PŮDORYS UT, VZT

navržený stav
měřítko 1:50

výkres č.: 03
datum 30.11.2015

VIKTORIN
architecture studio

VeVelkém.cz s.r.o.
Ing. arch. Jan Viktorin
Zábrdovická 15/16a
info@janviktorin.cz

IČ:28357647
tel: 724 032 386
614 00 Brno
www.janviktorin.cz

autorizační razítko, podpis