



LEGENDA POTRUBÍ

- SPIO POTRUBÍ
- SPÁDOVAT SMĚREM DO EXTERIÉRU
- OHEBNÉ POTRUBÍ

POZNÁMKY

VZT
- ODSAVAČ PAR NAPOJIT NEREZOVOU FLEXO HADICÍ NA TMELENÉ SPIO POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM.

- NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ MALÝM RADIÁLNÍM VENTILÁTOREM (VESTAVNÝM) Ø 100 V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ČASOVÝM DOBĚHEM A KULIČKOVÝMI LOŽISKY;PRŮTOK VZDUCHU 100 m3/h / dp 25 Pa / 230 V / 25 W.

- NA WC A VE SKLADU AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM Ø 100 V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ČASOVÝM DOBĚHEM A KULIČKOVÝMI LOŽISKY;PRŮTOK VZDUCHU 50 m3/h / dp 25 Pa / 230 V / 8 W.

NA FASÁDĚ UKONČIT POTRUBÍ PLASTOVOU SAMOČINNOU ŽALUZIÍ V BÍLÉ BARVĚ.
POTRUBÍ VÉST MÍSTO OKENNÍ VÝPLĚ. SKLENĚNOU OKENNÍ VÝPLŇ NAHRADIT ZA PLNOU VÝPLŇ.
POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM PŘEKRÝT SDK KONSTRUKCÍ - ŘEŠÍ STAVBA.

- OP** VESTAVNÝ NEREZOVÝ ODSAVAČ PAR šířka 60 cm
- 3 rychlosti výkonu, max výkon 336 m3/h
 - 2x halogenové osvětlení 40 W
 - vč. kovových filtrů
 - zpětná klapka
 - možnost recirkulace
 - horní odtah 120 mm, připojení 230V

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHA		ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	VSTUP	10,4	KERAM. DLAŽBA	P2	OMÍTKA	OMÍTKA	3018
01.102	WC	1,3	KERAM. DLAŽBA	P3	K. OBKLAD 1500mm	OMÍTKA	2195
01.103	SKLAD	1,3	KERAM. DLAŽBA	P2	OMÍTKA	OMÍTKA	3010
01.104	KOUPELNA	4,3	KERAM. DLAŽBA	P3	K. OBKLAD 2100mm	SDK PODHLED	2600
01.105	KUCHYŇ + OB	28,8	KERAM. DLAŽBA	P1	OMÍTKA	SDK PODHLED	2800
01.106	POKOJ	20,9	LINOLEUM	P1	OMÍTKA	OMÍTKA	3019
01.107	POKOJ	25,3	LINOLEUM	P1	OMÍTKA	OMÍTKA	3022

Stavební úpravy bytu
Brno - Střed
Václavská 11, byt č.1

Brno - Střed, Václavská 11, byt č. 1
pasport stavby
profese ZTI, UT, VZT stavební objekt SO 01

PŮDORYS VZT

navržený stav výkres č.: 04
měřítko 1:50 datum 30.11.2015 autorizační razítko, podpis

VIKTORIN
architecture studio

VeVelkém.cz s.r.o. IČ:28357647
Ing. arch. Jan Viktorin tel: 724 032 386
Zábrdovická 15/16a 614 00 Brno
info@janviktorin.cz www.janviktorin.cz