

Váš dopis zn.:

Ze dne: 05.06.2024

Naše č.j.: BKOM/14159/2024

Spis. značka: 3100/BKOM/14159/2024

Naše značka: 3100-Nov-533/24

Vyřizuje: Kovaříková, Ing. Janda, Jágerová, Bochořák, Ing.
Sedmíková

Telefon: +420 532144246

Mobil:

E-mail: kovarikova@bkom.cz

Datum: 05.08.2024

Ing. Eva Wagnerová

Jihlavská 216/10

664 41 Troubsko – Veselka

Vyjádření k DVZ/DPS akce „Janáčkovo náměstí – úprava středové části“

Vážená paní inženýrko,

sdělujeme Vám, že z dopravně inženýrského hlediska s předloženou dokumentací souhlasíme a nemáme připomínek.

Stavba bude koordinovaná projekčně i realizačně se stavbami:

- DPMB, a.s. - RKS ul. Kounicova, úsek ul. Kotlářská - Slovákova - III. etapa (DPMB)
- Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 0.49 Kounicova - Slovákova (BKOM)

Do nově opravené komunikace Mezírka, která je v ochranné lhůtě, nebude možný zásah do 07/2028.

Veškeré úpravy budou realizovány v prostoru parku mimo plochu správy společnosti Brněnské komunikace a.s.

K realizaci nemáme námitek.

Pokud dojde k zásahu do komunikačních ploch chodníků ve správě naší společnosti, budou tyto plochy uvedeny do původního stavu.

V rámci stavby nesmí dojít k poškození nebo znečištění komunikačních ploch. V opačném případě závady investor, nebo dodavatel opraví na vlastní náklady dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. Každé znečištění komunikace musí být okamžitě bez vyzvání odstraněno.

Současně upozorňujeme, že předmětem našeho stanoviska je pouze vliv staveništní dopravy na stav komunikace a neřeší odpovědnost investora, nebo dodavatele za případné poruchy na přilehlých nemovitostech a inženýrských sítích v trase staveništní dopravy v důsledku zvýšeného dopravního zatížení.

Nutno projekčně, případně realizačně koordinovat se stavbou - Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021 - 2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ, část VII. - SSZ 0.49 Kounicova - Slovákova. Realizace 04/2025 - 12/2025.

Stavba bude financovaná z evropských fondů a udržitelnost je 5let.

Upozorňujeme, že pokud bude stavba dokončena až po dokončení rekonstrukce SSZ nebude možno zasahovat do ploch chodníků, z důvodů záruk a ochranných lhůt.


Přepravní trasa staveništní dopravy bude vedena po ulicích městského okruhu na ul. Kounicova, Antonínská, Janáčkovo náměstí a bude s max. celkovou tonáží do 18 t. Chodníky nesmí být pojižděny vozidly.

V hranicích řešeného území se nachází SSZ 0.49 Kounicova x Slovákova a kabely ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., které jsou v PD zakresleny. Na tomto SSZ je projektována kompletní rekonstrukce. Požadujeme proto:

1. nejpozději týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník správce SSZ a ČŘD, Ing. Petra Jandu, 739 476 235, janda@bkom.cz, k vytýčení spravovaných kabelových vedení,
2. při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“,
3. výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (0,5 m od líce vedení, na každou stranu) budou prováděny výhradně ručně,
4. pokud při stavbě dojde k odkrytí námi spravovaného kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou,
5. dojde-li k poškození zařízení, nebo vedení, v naší správě je stavebník povinen objednat opravu u naší společnosti,
6. odkryté kabelové vedení uloží stavebník před záhozem do pískového lože dle ČSN 33 2000 5-52 a jeho pozice bude označena výstražnou fólií nebo jiným přípustným způsobem dle ČSN 736006,
7. před záhozem kabelu ve správě naší společnosti Brněnské komunikace a.s., musí být stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

Toto stanovisko má platnost 1 rok, nenahrazuje souhlas vlastníka s vydáním ZUK a stanoviska správců IS.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Na vědomí:
MMB OD