

Ing. Eva Patočková  
Tomešova 563/2b  
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/ 04.06.2024

NAŠE ZNAČKA  
BVK/13876/2024

VYŘIZUJE / LINKA *Naluo*  
Magdalena Machová / 543433252  
mmachova@bvk.cz

BRNO  
25.6.2024

VĚC

**Brno, ul. Antonínská, k.ú. Veverí, parc.č. 1400/1, vodovodní přípojka, územní řízení, souhlasné stanovisko s podmínkami**

K umístění a realizaci vodovodní přípojky dle předložené projektové dokumentace nemáme z hlediska provozovatele vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu námitek.

**Zásobování vodou**

Nová vodovodní přípojka HDPE 32 bude napojena na vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 100 LT vedeného v ul. Antonínská. Přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou o rozměrech 1200x900x1500mm umístěnou na pozemku investora (nezpevněná plocha).

**Poklop vodoměrné šachty nesmí být umístěn v parkovacím stání.**

Bilance spotřeby vody:  $Q_{\max, \text{ denní}}$  0,16 m<sup>3</sup>/d,  $Q_{\text{výpočtové}}$  0,1 l/s

Tlakové poměry: Zájmová lokalita je zásobována vodou z tlakového pásma 2 VDJ Holé hory2, s max. hladinou na kótě 295,0 m.n.m.

hydrodynamický tlak v místě napojení : 0,25 MPa

hydrostatický tlak v místě napojení: 0,69 MPa

**Vzhledem k vysokému hydrostatickému tlaku osadíte na vnitřní instalaci redukční ventil.**

Projekt vodovodní přípojky byl odsouhlasen na přípojkovém oddělení Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pod číslem jednací **73240371** dne **25.6.2024**. Součástí je příloha „Podmínky k povolení a realizaci vodovodní přípojky“ – tyto podmínky dodržte.

**K objednání realizace vodovodní přípojky si prosím rezervujte termín na našich webových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) v sekci vyjadřovací portál / objednání vodovodní přípojky.**

**K objednání vodovodní přípojky se dostavte osobně a předložte:**

- platné povolení stavby s razítkem stavebního úřadu (včetně nabytí právní moci) - **1x kopie**
- PD vodovodní přípojky s uvedením čísla jednacího, pod kterým byla PD odsouhlasena - **1x kopie**
- výpis z katastru nemovitostí - **1x kopie**
- právnické osoby: IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku, č.úctu
- plná moc k objednání – neobjednává-li majitel nemovitosti (není nutné notářské ověření)

Předložené doklady zůstávají u objednané přípojky.

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**, Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
telefon: +420 543 433 111 / fax: +420 543 433 000 / email: [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz) / ID datové schránky: c7rc8yf  
bankovní spojení KB Brno-město 5501621/0100 / IČO 46347275 / DIČ CZ46347275  
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Informace o zpracování osobních údajů poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
na svých internetových stránkách [bvk.cz](http://bvk.cz) a v sídle společnosti.

*Toto stanovisko se vztahuje k technickému řešení a nenahrazuje stanovisko vlastníka dotčené vodohospodářské infrastruktury*

**Toto vyjádření platí pouze pro vodovodní přípojku.**

**Vyjádření platí pouze pro zařízení v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.**

**Souhlasíme s vydáním územního souhlasu, územního rozhodnutí.**

**Toto vyjádření (BVK/13876/2024) má platnost po dobu jednoho roku od data odeslání.**

Na vědomí:      vlastník provozovaného majetku

Příloha:        2x PD vodovodní přípojka, 1x podmínky

S pozdravem

  
Ing. Ondřej Bojanovský  
vedoucí útvaru VHR