



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
 1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
 – automatickým odpojením v případě poruchy
 doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
 – proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Číslo okruhu	100	101	101	
Popis okruhu	Osvětlení	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	
	1 kW	3 kW	3 kW	
Umístění	1.NP	1.NP	1.NP	