



LEGENDA

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO (S PIKTOGRAMEM) S VLASTNÍM ZDROJEM
- SVĚTELNÝ VÝVOD PRO LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1) V KRYTÍ IP44
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB
230V/min.10A, SPÍNÁNÍ MIKROSPÍNAČEM
- KABEL CYKY-O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
- KABEL CYKY-O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
- KABEL CYKY-J 3x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-J 5x1,5 PRO SVĚTLA
- B/1-Q12 OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE Rbytu
- OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO (SVÍTIDLA)

POZNÁMKA:

VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY DLE POZIC PODLE VÝKRESŮ INTERIÉRŮ. NEBO, KDE TO NENÍ STANOVENO, TAK 110cm NAD PODLAHOU SVÝM SPODNÍM OKRAJEM, A 15cm STŘEDEM OD OKRAJE ZÁRUBNĚ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEDEVŠÍM STROPNÍCH A NÁSTĚNNÝCH SVĚTELNÝCH VÝVODŮ JE NUTNO OSDOUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM. V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ, V KUCHYNI A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

Legenda místností

ozn.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
01	CHODBA S NIKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ	9,5 m²
01a	PŘEDSÍŇ	14,0 m²
02	KUCHYŇ	16,8 m²
03	SPIŽ	2,1 m²
04	PRACOVNA	34,0 m²
05	TOALETA	1,6 m²
06	KOUPELNA	3,8 m²
06a	KOUPELNA -PŘEDSÍŇ	3,8 m²
07	KOMORA	8,8 m²
08	OBÝVACÍ POKOJ	24,2 m²
09	JÍDELNA	25,4 m²
10	LOŽNICE	25,9 m²



PROJEKTANT ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JINDŘICH ŠKRABAL CZ-602 00 BRNO, LIPOVÁ 17 TEL: +420 545 221 596	INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám.196/1 602 00 Brno	STAVBA HLINKY 117/46, byt č.5 Richarda a Johanny Herdanových		PROFESE D.1.702 SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY	
		MÍSTO STAVBY Brno - střed	STUPEŇ PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM 2. 2024	PARÉ
		PŘÍLOHA			ČÍSLO PŘÍLOHY
		PŮDORYS - OSVĚTLENÍ			D.1.702