

Ústřední vytápění - Navrhovaný stav

ZDINO

ZDINO

ZDINO

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m ²	PODLAHY	STĚNY	STŘEŠÍ	POZNÁMKA
1.01	PŘEŠNÍ	11,52	PVC	P1	STUK, OMÍTKA	SOUL. V=50 mm
1.02	KUCHYŇ	17,54	PVC	P2	STUK, OMÍTKA	LIŠŤA
1.03	KOUDELNÁ-WC	3,32	D-L2B4	P1	STUK, OMÍTKA	OBEDL. V=2,1m
1.04	POKJ	25,52	PVC	P1	STUK, OMÍTKA	LIŠŤA
1.05	POKJ	33,92	PVC	P1	STUK, OMÍTKA	LIŠŤA
1.06	KORIDR	1,38	D-L2B4	P1	STUK, OMÍTKA	LIŠŤA
CELKEM		93,00				

PŘÍVOD TOPNÁ VODA

PŘÍVOD TOPNÁ VODA

VRAT TOPNÁ VODA

VRAT TOPNA VODA

MATERIÁL ROZVODU PŘÍVODNÍ TOPNÉ VODY: Cu18x1, Cu15x1

MATERIÁL ROZVODŮ VRAT TOPNÉ VODY: Cu18x1, Cu15x

PK+TV

ELEKTROKOTEL 2,0 -18,0 kW
s externím zásobníkem TV o objemu min.58 l

TH. HȘR
TYP VK 21 600/1100

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM
ODSTÍN BÍLÁ: TYP - VÝŠKA / DĚLKA

ODSTÍN BÍLÁ: TYP - VÝŠKA / DÉLKA

S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM

- pripojení rohovým H.

600/1500
HM+TH

KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ TRUBKOVÝM OTOPNÝM
TĚLESEM SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ODSTIN BÍLÁ: TYP - ŠÍŘKA / VÝŠKA

- připojení na teplovodní systém rovnou s armaturou

230 V přes regulátor teploty

230 V přes regulátor teploty

TAIO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDČÍ DOKUMENTACE !

Stavební úpravy bytové jednotky Koliště 272/57, parc.č.657, Brno-Zábrdovice (610704)

Koliště 57 - byt č.3, 2.N.P.

Investor:

Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 BRNO

Vypracovaľ:

Ing. T. Ba

1:200

č. zakázky:	Paré:
-------------	-------

Ing. T. Baše

Datum:

PASPORTIZACE

Priloha:

Obsah výkresu:

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - Navrhovaný stav

