



VÝTOKOVÉ ARMATURY

	VÝTOKOVÉ ARMATURY SPECIFIKOVÁNY A DODÁNY V PROJEKTU INTERIÉRU
--	---

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

ELE. ● NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO -VIZ.TECHNICKÁ ZPRAVA

Tabulka místností 1.NP - NÁVRH		
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	Chodba	7,39
1.02	Hala	5,11
1.03	Popelárna	7,30
1.04	Úklid	2,23
1.05	Nebytový prostor	19,78
1.06	Předsíň WC	2,83
1.07	WC	1,67
		46,31 m²

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U UMYVADLO
WC ZÁCHODOVÁ MÍSA
VL VÝLEVKA

LEGENDA

--- STUDENÁ VODA PITNÁ (PPR PN16)
--- TEPLÁ VODA (PPR PN16)
--- CÍRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN16)
--- UŽITKOVÁ VODA (PPR PN16)

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. CÍRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. OSTATNÍ NECÍRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., BpV

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Můčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň	
	KRESLIL: Martin Kopecký	
	KONTAKT: +420 603 544 735	

NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby	
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]	DATUM: 09/2024
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby	MÉRÍTKO: 1:50
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	ČÍSLO PARÉ:
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS VNITŘNÍHO VODOVODU 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU: 003