


RS4

Přisazený OCP skříňový rozvaděč  
48M  
IP30/20  
Plast  
PŘÍVOD KABELEM ZDOLA  
VÝVODY KABELY NAHORU / DOLŮ

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY  
3 NPE AC 400/230 V / TN-S

Ik = do 10 kA  
ip = do 10 kA  
Jištění přívodu  
32A/3/B  
Dodržet prostorovou rezervu 20%



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/ INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:	
GENERALNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz			
ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Josef Veselý, ČKA 04535			
KRESLIL: Ing. Miroslav Kadrnožka			
KONTAKT: +420 731 402 773 +420 739 219 936			
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby			
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM: 03/2024	
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby		MÉRITKO:	
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV VÝKRESU: ROZVODNICE RS4		ČÍSLO VÝKRESU: 13	