

Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období podle ČSN EN ISO 13792

Stavba: Rekonstrukce domu, Plynářská 4, Brno

Místo: Brno

Investor: Statutární město Brno

Okrajové podmínky

Metodika výpočtu: R-C metoda

Výpočet proveden pro :	21.červenec	Zeměpisná šířka :	52 st. s.s.
Místnost : pokoj		Objem vzduchu v místnosti :	73.11 m ³
Součinitel přestupu tepla prouděním :	2,50 W/(m ² .K)	Činitel zisku fsa :	malé množství nábytku fsa = 0,1
Součinitel přestupu tepla sáláním :	5,50 W/(m ² .K)	Činitel pohltivosti αp :	světlá barva 0,3

Čas h	n 1/h	θ _{ei} °C	I,S W/m ²	I,SV W/m ²	I,V W/m ²	I,JV W/m ²	I,J W/m ²	I,JZ W/m ²	I,Z W/m ²	I,SZ W/m ²
1	1,5	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1,5	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	1,5	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	1,5	16,9	28,0	28,0	28,0	28,0	59,0	98,0	96,0	55,0
6	1,5	18,1	63,0	63,0	63,0	63,0	136,0	333,0	372,0	230,0
7	1,5	19,5	92,0	92,0	92,0	92,0	110,0	432,0	555,0	407,0
8	1,5	21,2	204,0	117,0	117,0	117,0	117,0	417,0	628,0	540,0
9	1,5	23,0	340,0	138,0	138,0	138,0	138,0	325,0	605,0	611,0
10	1,5	24,8	454,0	153,0	153,0	153,0	153,0	189,0	505,0	615,0
11	1,5	26,5	530,0	289,0	163,0	163,0	163,0	163,0	351,0	556,0
12	1,5	27,9	556,0	442,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	442,0
13	1,5	29,1	530,0	556,0	351,0	163,0	163,0	163,0	163,0	289,0
14	1,5	29,8	454,0	615,0	505,0	189,0	153,0	153,0	153,0	153,0
15	1,5	30,0	340,0	611,0	605,0	325,0	138,0	138,0	138,0	138,0
16	1,5	29,8	204,0	540,0	628,0	417,0	117,0	117,0	117,0	117,0
17	1,5	29,1	92,0	407,0	555,0	432,0	110,0	92,0	92,0	92,0
18	1,5	27,9	63,0	230,0	372,0	333,0	136,0	63,0	63,0	63,0
19	1,5	26,5	28,0	55,0	92,0	98,0	59,0	28,0	28,0	28,0
20	1,5	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	1,5	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1,5	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	1,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1,5	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Legenda

n násobnost výměny vzduchu v místnosti

θ_{ei} teplota vnějšího vzduchu

I intenzity slunečního záření pro jednotlivé světové strany

Seznam konstrukcí obálky místnosti

	AR m ²	SS	U W/(m ² .K)	C _k kJ/(m ² .K)	g	τ _E	Žaluzie	Stínění	g _{tot}	τ _{Etot}
SO2	11,8	JV	0,254	161,000						
OZ	4,0	JV	0,900		0,500	0,400	Vnější	ANO	0,006	0,000
SN4	3,8		0,934	154,250						
DN	1,6		2,300		0,670	0,500	Ne	NE	0,000	0,000
SN4	6,7		0,934	154,250						
SN2	6,1		1,418	153,750						
SN4	15,9		0,934	154,250						
STR1	27,0		0,331	11,925						

Výpočet součinitelů místnosti

C _m	Tepelná kapacita místnosti	7 219,06 kJ/K
A _t	Obalová plocha místnosti	76,82 m ²
A _m	Ekvivalentní akumulční plocha	48,25 m ²
H _{is}	Měrný zisk vnitřní konvencí a radiací	264,91 W/K
H _{es}	Měrný zisk přes okna a lehké konstrukce	3,53 W/K
H _{th}	Měrný zisk přes hmotné konstrukce	2,97 W/K
H _{ms}	Činitel přestupu tepla na vnitřní straně	439,08 W/K
H _{em}	Činitel prostupu z exteriéru na povrch hmotných konstrukcí	2,99 W/K

Tepelný tok a výsledné vnitřní teploty

θ_i teplota vnitřního vzduchuθ_s teplota střední radiačníθ_{op} teplota výsledná operační

Čas h	Tepelný tok W	θ _i °C	θ _s °C	θ _{op} °C
1	605,09	22,34	23,08	22,85
2	580,11	22,11	22,91	22,66
3	571,59	21,96	22,77	22,52
4	580,11	21,90	22,67	22,43
5	606,34	21,93	22,62	22,40
6	650,08	22,07	22,62	22,45
7	732,96	22,30	22,68	22,56
8	805,15	22,60	22,79	22,73
9	876,14	22,94	22,94	22,94
10	940,66	23,32	23,11	23,18
11	994,96	23,69	23,30	23,42
12	1 035,58	24,03	23,49	23,66
13	1 058,27	24,31	23,66	23,86

Dokument k NZÚ 2014

010360 - ing. Jaroslav Galáš - Olomouc

Zakázka: zc030724_22bj_Brno

LT v.1.3.0 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 27.08.2024

Archiv: zc030724

Čas h	Tepelný tok W	θ_i °C	θ_s °C	θ_{op} °C
14	1 073,37	24,53	23,82	24,04
15	1 080,89	24,67	23,95	24,17
16	1 070,98	24,72	24,04	24,25
17	1 044,33	24,68	24,08	24,27
18	1 002,67	24,55	24,08	24,23
19	948,55	24,33	24,03	24,12
20	886,38	24,04	23,94	23,97
21	821,65	23,70	23,80	23,77
22	756,93	23,34	23,64	23,55
23	696,62	22,98	23,45	23,31
24	644,83	22,64	23,26	23,07

	θ_i °C	θ_s °C	θ_{op} °C
Minimální hodnota	21,90	22,62	22,40
Průměrná hodnota	23,32	23,36	23,35
Maximální hodnota	24,72	24,08	24,27

Zadání stínících prvků

OK	Typ stínícího prvku	Přesah [m]
OZ	- markýza	0,30
	- žebro/ostění z levé strany	0,30
	- žebro/ostění z pravé strany	0,30